

Pniewy, 18 kwietnia 2023 r.

In.271.17.2023

Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.

W odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytania dotyczące postępowania pn. „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie” znak: In.271.17.2023 informuję:

Pytanie 1

Proszę o podanie linku internetowego do wyżej wymienionego postępowania

Odpowiedź:

https://bip.pniewy.pl/wiadomosci/13197/wiadomosc/682343/zaproszenie_do_skladania_ofert_w_postepowaniu_prowadzonym_w_tryb

Pytanie 2

Czy w zakres zadania należy :

- wykonanie nawierzchni trawiastej ?
- wykonanie nawierzchni utwardzonej ?
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ?

Odpowiedź:

W ramach zadania jest wykonanie nawierzchni trawiastej, nawierzchni utwardzonej, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa 0,25 - 8 mm na piasek płukany we frakcji 0-2 mm ?

Odpowiedź:

Warstwy należy zastosować takie jak w projekcie

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie nawierzchni bezpiecznej do wykonania z piasku w treści zapytania podano 180 m² a na projekcie zagospodarowania terenu mamy podaną tylko nawierzchnię do wykonania po huśtawkę wahadłową ? Która wersja jest prawidłowa ??

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót: nawierzchnia trawiasta 134 m² nawierzchnia piaskowa 46 m², łącznie 180 m².

Pytanie 5

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza urządzenia wykonane ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z tym że urządzenia muszą być certyfikowane dla dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7

Czy do piaskownicy należy doliczyć wypełnienie piaskiem?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia placu zabaw z powszechnie stosowanych paneli 2D o wysokości 1030 mm i grubości drutu 6/5/6 mm bez ostrych zakończeń?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści panel ogrodzenia o parametrach 6/5/6 mm lub 8/6/8 mm zabezpieczony w bezpieczny sposób (bez wystających elementów)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści panel ogrodzenia zgodny z opisem w dokumentacji projektowej, zabezpieczony w bezpieczny sposób (bez wystających elementów), lecz bez opisanej w projekcie poręczy 40x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza paneli bez opisanej w projekcie poręczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
Ireneusz Szymczak

