

Pniewy, 24 lipca 2023 r.

In.271.28.2023

Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.

W odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania dotyczące ww. postępowania, którego przedmiotem jest „Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie” znak In.271.28.2023 informuję:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza panele o innej, np. wyższej mocy niż 375wp?

Odpowiedź: Dopuszcza się panele o wyższej mocy pod warunkiem nie przekroczenia mocy projektowanej 9,75 kWp oraz nie przekroczenia obciążenia falownika.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT

Ireneusz Szymczak

WÓJT GMINY PNIEWY
05-652 Pniewy
pow. grójecki
woj. mazowieckie