

Pniewy, 20 maja 2024 r.

In.271.24.2024

Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

W odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytania dotyczące postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku gminnego „Agronomówka” w Pniewach” znak: In.271.24.2024 informuję:

Pytanie 1 Czy w wycenie należy uwzględnić również branżę sanitarną?

Odpowiedź: Należy uwzględnić branżę sanitarną.

Pytanie 2 Czy Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku „Agronomówka” w Pniewach jeśli tak to prosba o udostępnienie, a jeśli nie to czy w ramach umowy na w/w dokumentację taki audyt energetyczny należy wykonać?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada audytu energetycznego budynku. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania audytu energetycznego.

Pytanie 3 Ile kondygnacji nadziemnych posiada budynek, czy jest kondygnacja podziemna?

Odpowiedź: Budynek posiada piwnicę, parter i piętro.

Pytanie 4 Proszę o informacje jaka jest powierzchnia użytkowa?

Odpowiedź: Powierzchnia użytkowa budynku to ok. 200 m.kw.

Pytanie 5 Czy projekt będzie składany do dofinansowanie Unijne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.

Pytanie 6 Czy Gmina posiada audyt energetyczny na przedmiotowy budynek?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 7 Jaki zakresie dokumentacji ma zawierać instalacje elektryczne? Wymiana samych opraw oświetleniowych na energooszczędne? Czy wymiana całej instalacji elektrycznej? Czy należy zaprojektować certyfikowany pożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź: Projekt ma przewidywać wymianę instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych. Wyłącznik pożarowy prądu jeśli przepisy techniczno – budowlane tego wymagają.

Pytanie 8 Czy należy zaprojektować instalację PV? Jak tak to gdzie ma być zlokalizowana ?

Odpowiedź: Należy zaprojektować instalację PV na dachu budynku.

Pytanie 9 Jak jest obecne źródło ciepła budynku?

Odpowiedź: Kocioł gazowy w części użytkowanej przez GOPS i kocioł gazowy w lokalu mieszkalnym w budynku GOPS.


Pytanie 10 Czy w zakresie instalacji sanitarnych będzie projektowana nowa technologii kotłowni ? Jak tak to na jakie źródło?

Odpowiedź: Zamawiający planuje nadal korzystać z urządzeń zasilanych gazem.

Pytanie 11 Czy w zakresie instalacji sanitarnych będzie wymieniana instalacja C.O. i C.W.U ? Czy tylko będą wymieniane same grzejniki?

Odpowiedź: Tak, z uwzględnieniem wcześniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert.


Ireneusz Szymczak