

In-2213/1/2009

Pniewy, 20.01.2009 r.

Urząd Gminy Pniewy informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje się odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, gm. Pniewy.

Pytanie brzmiało:

1. „Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie V 1.2 a określił referencje jakimi musi się wykazać wykonawca, czy Zamawiający dopuści referencje oddzielnie na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, systemowej podbudowy oraz oddzielne referencje na wykonanie podbudowy z kruszywo łącznej wartości 400000 zł oraz powierzchni boisk odpowiadającej niniejszemu zamówieniu?”

Zapis w pkt. V 1.2a w SIWZ jest dość jasny i wymaga wykazania minimum 2 robót budowlanych -kompleksowych związanych z wybudowaniem boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej każda na wartość 400 000 zł brutto.

2. „Ponieważ nie znaleźliśmy szczegółowego opisu wyposażenia boisk prosimy o informacje:
 - jakie konstrukcje do koszykówki należy zaproponować: jednosłupowe z tablicą 900 x 1200 mm, czy też dwusłupowe z tablicą 1200 x 1800 mm?
 - czy osprzęt do piłki siatkowej, tenisa i piłki ręcznej ma być wykonany ze stali czy też z aluminium?”

Rysunek techniczny na stronie 8 dokumentacji projektowej odpowiada na pierwszą część pytania, tj. konstrukcje do koszykówki mają być jednosłupowe z tablicą 900 x 1200 mm.

Osprzęt do piłki siatkowej, tenisa i piłki ręcznej ma być wykonany z duraluminium.