

In-2213/1/2009

Pniewy, 19.01.2009 r.

Urząd Gminy Pniewy informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje się odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, gm. Pniewy.

Pytanie brzmiało:

„Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem , czy zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni o następujących parametrach:

1. Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa) $\geq 0,5$
2. Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) ≥ 55
3. Ścieralność (mm) $\leq 0,2$
4. Przyczepność do podkładu (MPa) mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU $\geq 0,2$
5. Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm²) ≤ 900
6. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym $\geq 0,40$, w stanie mokrym $\geq 0,28$ ”

Nie dopuszcza się zastosowania materiałów o innych parametrach technicznych niż przewidzianych w SIWZ i projekcie technicznym.