

Starosta Ciechanowski

OPINIA NR G.7442/3/259/2009

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt koordynacji... sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
 Położenie obiektu... Regimin, gm. Regimin
 Inwestor... Urząd Gminy Regimin
 Projekt opracował... DB-461 Regimin
Pietrzak Tadeusz
 Wniosek złożył... Nr 6 m z dnia 2009 11 25
 (inwestor *, projektant *)

STAROSTA CIECHANOWSKI

dokonał koordynacji usytuowania w/w obiektu z następującymi uwagami :

- 1) Projekt nie jest dokończony. Trasa kanał sanit kończy się na dolnej ramce Arkusza 252 222 0343 (rys 12). Brak projektu przyłącza i sieci, odcinek ks i przyłącza wodociągowego do samodzielnego.
- 2) Anulujemy trasę sieci ks i przyłącza uzgodnioną do powyższych aktami G.7442/3/104/2005 z dn. 2005 08 12 oraz G.7442/3/106/2006 z dn. 2006 08 11. Nie analizujemy powódki dla której te projekty nie zostały realizowane mimo ponowienia drugiej komisji na akty steracji, mapy wykonanie projektów.
- 3) Generalnie uwaga: zachować równoległość projektowanej sieci do linii rozgraniczających ulic o stałej szerokości. W przypadku gdy inne sieci uzbrojenia terenu nie utrudniają takiej lokalizacji.
- 4) Chronić punkty pomiaru geodezyjnej - nie niszczyć, nie zakrywać - np. punkt 1144 na rys 8 i punkt 1145 na rys 9.
- 5) Wystrząść zgodę zamykania dróg (które nie są drogami gminnymi) oraz zgodę właścicieli działek na terenie, który do zaprojektowania sieci z przyłączami nie wykonanie.

* niepotrzebne skreślić prace na ich terenie.

Uwagi dodatkowe :

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest skoordynowana i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.
2. Skoordynowane usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zakryciem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
3. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
4. Termin ważności opinii - 3 lata.
5. W czasie robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne. Uszkodzenie lub zniszczenie znaku natychmiast zgłosić do Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie.

verte

- 6) W miejscach słupów i zbioru
projektowej sieci z punktami z innymi
sieciami w terenie tj. sieć wodociągów
z punktami wodociągowymi, sieć kan. deszczowej
z przykanalikami i wprostami, sieć gazową
i punktami gazowymi, energetycznymi kablami
wykopurownymi i pod nadziorem pracowników
właściwych jednostek branżowych.
- 7) Wprowadzić normatywne odległości prowadzących
sieci projektowych i sieciami istniejącymi
(odległości poziome i pionowe)
- 8) W przypadku gdy nie można utrzymać
odległości normatywnych stosować innych
wartości.
- 9) chronić system korzeniowy drzew w czasie
wykopów.
- 10) Wykonać zgodnie z projektem i opisem
technicznym.

Z up. STABOSTY

mgr inż. Janusz Kóciot
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu