

OPINIA NR G.6630.166.2014**w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu****Obiekt koordynacji** : przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami**Położenie obiektu** : Regimin , gm. Regimin**Inwestor** : Urząd Gminy Regimin
06-461 Regimin
Regimin 22**Projektant** : Usługi Inwestycyjne - Doradztwo mgr inż . Juliusz Marek Pietrzak
06-400 CIECHANÓW
P. Gojawiczyńskiej 4**Zlecający** : Usługi Inwestycyjne - Doradztwo mgr inż . Juliusz Marek Pietrzak
06-400 CIECHANÓW
P. Gojawiczyńskiej 4**Dz.zam** : G.6630.166.2014 z dnia: znak: b.n.**STAROSTA CIECHANOWSKI****dokonał koordynacji usytuowania w/w obiektu z następującymi uwagami:**

- 1) Przebudowę sieci z przyłączami wykonano w ulicach o numerach: 62/1, 78, 135, 152, 183, 317 które najprawdopodobniej są zamknięte przez inwestora. Nie zachodzi więc potrzeba uzyskania zgód na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
- 2) Przebudowywane urządzenia kręgielne są z istniejącymi sieciami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i telekomunikacyjnej.
- 3) W miejscach skrzyżowań i składowań z sieciami wod-kan prace wykonać pod nadzorem przedstawicieli jednostek zarządzających sieciami.
- 4) W miejscach składowań z sieciami gazowymi prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu Dystryktu Gazowego, ul. Młeczarska 17.
- 5) W miejscach składowań i składowań z urządzeniami telekomunikacyjnymi stosować zalecenia z punktu 6.
- 6) Wykonać zgodnie z projektem i artem technicznym

Uwagi dodatkowe :

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest skoordynowana i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.
2. Skoordynowane usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych-przed ich zakryciem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
3. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
4. Termin ważności opinii – 3 lata.
5. W czasie robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne. Uszkodzenie lub zniszczenie znaku natychmiast zgłosić do Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie.
6. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska prace min. na 14dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie www.orange.pl

Z up. STAROSTY
mgr inż. Janusz Kocot
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu