

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie



Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:

ul. Stefana Roweckiego
„Grota” 4

tel.
(23) 654-35-41
(23) 654-99-94
tel./fax
(23) 654-41-92

Konto:

Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon

000822848

NIP

569-000-29-98

e-mail:

zuw_mława@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

Mława, dn. 04.03.2014r

L dz. PP//2014/EW

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 04.03.2014r

Nr 1032/14 zał.....

Ref. P. K. Zwiendhowski

Gmina Regimin

06-461 Regimin

WARUNKI TECHNICZNE

dla projektowanej przebudowy sieci wodociągowej z rur azbeztocementowych na PE oraz z częściową wymianą istniejących przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w m. Regimin gm. Regimin

1. Sieć wodociągową z przyłączami należy zaprojektować z rur PCV/PE klasy ciśnień PN 10.
2. Głębokość ułożenia rurociągów 1,6 m od wierzchu rury do powierzchni terenu.
3. W przypadku przebiegu trasy sieci i przyłączy po gruntach prywatnych należy uzyskać zgody Właścicieli działek.
4. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o stosownych uprawnieniach lub do ZUW Mława.
5. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez inne niż ZUW osoby należy zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz umowę na wykonanie wciniek w sieć wodociągową.
6. Po wykonaniu robót Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłączy i dostarczyć ją do ZUW w Mławie.

**Urząd Gminy
w Regiminie**
06-461 Regimin
tel/fax 23 681 17 56

Za zgodność z oryginałem
Regimin, 05.03.2014

DYREKTOR

mgr inż. Jan Stepka

WOJT
mgr Lech Zduńczyk