

C/ICI-4105.1.169/17

Ciechanów, dnia 22.06.2017 r.

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Mirosława Lewandowska
Kargoszyn
ul. Kargoszyńska 25
06-400 Ciechanów

Dotyczy: inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej na działce o nr ew. 158 położonej w obrębie Grzybowo, gmina Regimin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2017 r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Ciechanów po zapoznaniu się z lokalizacją przedmiotowej inwestycji uprzejmie informuje.

Działka o nr ew. 158 położona w obrębie Grzybowo, gmina Regimin figuruje w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie.

Na przedmiotowej działce znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wykonane w ramach tzw. „starego – przedwojennego drenowania”, w związku z czym, w przypadku ich przebudowy, należy 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej przekazać do Inspektoratu WZMiUW Ciechanów.

Jednocześnie informujemy, że przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne.

Przepisy art. 9 ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych.

Art. 65 ustawy Prawo wodne zabrania niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, wykonywania w ich pobliżu robót oraz innych czynności, które mogą powodować osiadanie urządzeń lub ich części, osuwanie się gruntu, zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych.

Utrzymywaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Regimin zajmuje się Gminna Spółka Wodna w Regiminie zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo wodne przy realizacji planowanej inwestycji może spowodować podtopienie gruntów, za co Inspektorat WZMiUW Ciechanów jak również Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie nie będą ponosić odpowiedzialności.

W załączeniu

- fragment mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2 000

Otrzymują:

1. Oddział WZMiUW Ciechanów – Dział UW/C
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie
ul. Niechodzka 2A, 06-400 Ciechanów
3. aa

Sprawę prowadzi:

Marta Wielgołewska
tel. 23 674-24-38

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

inż. Mirosława Lewandowska
upr. projektant i p.o. kierownik budowy
w specjal. instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Cie-37/87

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW Ciechanów
Cezary Bentley
mgr inż. Cezary Bentley