

Ciechanów, 2019.08. 22

HKN.6030.28.5.2019

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58
06-461 Regimin

DECYZJA Nr HK- 100/19

- 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 6 § 20, art. 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104, art. 127a i art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Regimin, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wg. protokołu HK-07/93/19 z 05.08.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.6000-2-192/676,677/2019 oraz w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 12.08.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6001-38/1123z,1124z,1125z,1126z/2019, i kontroli sprawdzającej zgodnie z protokołem Nr: HK-08/72/19 z dnia 19.08.2019 r. według sprawozdania z badań: HKL.6000-2-205/695,696,697,698/2019 z dnia 21.08.2019 r.;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Regimin.**

Uzasadnienie:

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Regimin na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 05.08.2019 r. z punktów zgodności w ramach nadzoru sanitarnego z dnia 08.08.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził **obecność bakterii grupy coli – 4 jtk/100ml w wodzie u odbiorcy (Pawłowo 22- sklep spożywczy).**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 07.08.2019 znak: HKN.6030.28.5.2019 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Pismem GZK/63/2019 z 07.08.2019 r. Gminny Zakład Komunalny w Regiminie poinformował o podjętych działaniach naprawczych polegających na dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych, jednocześnie deklarując wykonanie badań potwierdzających wymaganą poprawę jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Regimin. Wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli oraz brak obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków wykazały przekazane wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 12.08.2019 r. z urządzeń/instalacji

wodociągu Regimin w ramach kontroli wewnętrznej wg. sprawozdania: HKL.6001-38/1123z,1124z,1125z,1126z/2019 z 14.08.2019 r.

W dniu 19.08.2019 r. PPIS w Ciechanowie w ramach kontroli sprawdzającej pobrał próbki wody do badań zgodnie z protokołem HK-08/72/19, które potwierdziły wyeliminowanie obecności bakterii coli z wodociągu Regimin.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami jakość wody z wodociągu Regimin, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu, spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C i D załącznika nr 1 w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Regimin - jak w sentencji decyzji, w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Regimin zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437) i w związku z § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

Bożena Grabowska

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) aa

HKN.6030.30.5.2019

Ciechanów, 2019.09.11.

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 2019-09-13

Nr. 12084

Ref. P. Dębowska

P. Jaskulski

Gminny Zakład Komunalny

w Regiminie

Targonie 58

06-461 Regimin

DECYZJA Nr HK- 117/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Zeńbok zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody, pobranych 05.08.2019.2019 r. i 09.09.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego według sprawozdań Nr HKL.6000-2-193/678,679/2019 z 08.08.2019 r., HKL.6000-2-231/768,769,770,771/2019 z 11.09.2019 r. oraz kontroli wewnętrznej z dnia 20.08.2019 r. według sprawozdania z badań HKL.6001-38/1184z,1185z,1186z,1187z/2019 z 22.08.2019 r., a także uwzględniając ustalenia z kontroli wg. protokołów HK-07/94/19 z 05.08.2019 r. i HK-25/115/19 z 09.09.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Zeńbok.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z decyzją Nr HKN-97/19 z 14.08.2019 r., zmienionej z powodu braku stabilności mikrobiologicznej wody decyzją HKN-97/19/Z z dnia 3 września 2019 r. Gminny Zakład Komunalny w Regiminie był zobowiązany w terminie do 30.09.2019 r. wyeliminować obecność bakterii grupy coli z wody dostarczanej z wodociągu Zeńbok. Strona zobowiązana wykazała uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Zeńbok badaniami próbek wody pobranymi 20.08.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.

Ustalenia dokonane w ramach sanitarnej kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 09.09.2019 r. na wniosek strony (z dnia 5.09.2019 r.) wg protokołu HK-25/115/19 z 09.09.2019 r. oraz uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach/instalacjach wodociągu Zeńbok (SUW – kran wody uzdatnionej i 3 punkty u odbiorców), potwierdziły skuteczność zrealizowanych działań naprawczych. Sprawozdanie z badań HKL.6000-2-231/768,769,770,771/2019 z 11.09.2019 r. potwierdziło wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu Zeńbok.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami oraz uwzględniając sprawozdania z badań próbek wody w zakresie wskaźników fizykochemicznych, należało uznać że jakość wody z wodociągu Zeńbok spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C załącznika nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zeńbok - jak w sentencji decyzji zgodnie ze sprawozdaniami z badań: HKL.6000-2 -193/678,679/2019 z 08.08.2019 r., HKL.6000-2-231/768,769,770,771/2019 z 11.09.2019 r., HKL.6001-38/1184z,1185z,1186z,1187z/2019 z 22.08.2019 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Zeńbok zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn. zm.) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

Bożena Grabowska

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) aa

Ciechanów, 2019.08.19

HK.N.6030.28.4.2019

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie

Targonie 58

06-461 Regimin

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 2019-08-20

Nr 11540

Ref. 11540

DECYZJA Nr HK- 95/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

po analizie uzyskanych wyników kontroli jakości wody według sprawozdań z badań HKL.6000-2-194/680,681/2019 z 08.08.2019 r. oraz HKL.6001-38/1122z/2019 z 13.08.2019 r. próbek wody pobranych 05.08.2019 r. oraz 12.08.2019 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Radomka w ramach kontroli sanitarnej zgodnie z protokołem Nr HK-08/64/19 z 05.08.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność do spożycia przez ludzi wody
w sieci dystrybucyjnej
wodociągu zbiorowego Radomka**

Uzasadnienie:

W dniach 05.08.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego i 12.08.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Radomka (u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej: Radomka 30 - mieszkanie prywatne, Lipa 11 – sklep, kran na zapleczu).

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu (zgodnie z ustalonym rocznym planem działania), spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, w części B oraz w części C załącznika nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Radomka - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań HKL.6000-2-194/680,681/2019 z 08.08.2019 r. oraz HKL.6001-38/1122z/2019 z 13.08.2019 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Radomka zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152) i w związku z § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
Bożena Grabowska

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) aa