

Ciechanów, 2019.11.29....

HKN.6030.30.6.2019

Gminny Zakład Komunalny w Regiminie

Targonie 58

06-461 Regimin

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 2019-12-02

Nr. 13398 zał.

Ref. P. Dobroszyński

P. Jęskulski

DECYZJA Nr HK-177/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 1743z, 1744z, 1745z, 5580/11/19 pobranych 12.11.2019 r., 1816z, 1817z, 1818z, 1819z pobranych dnia 20.11.2019 r. oraz 1840z w dniu 25.11.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu **Zeńbok**, według sprawozdań Nr: HKL.6001-38/1743z,1744z,1745z/2019 z 15.11.2019 r., 5539/10/2019/F/2 z dnia 21.11.2019 r., HKL.6001-38/1816z,1817z,1818z,1819z/2019 z 21.11.2019 r. oraz HKL.6001-38/1840z,2019 z 28.11.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

przydatność do spożycia przez ludzi wody

wodociągu Zeńbok.

Uzasadnienie:

W dniu 12.11.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody Nr: 1743z-1745z, 5580/11/19 z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Zeńbok (SUW Zeńbok oraz Zeńbok 50, Szkoła Podstawowa, kran w łazience).

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Zeńbok na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził niezgodności w zakresie parametrów fizykochemicznych – ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie uzdatnionej w stacji uzdatniania wody Zeńbok.

W ramach wszczętego postępowania administracyjnego według pisma HKN.6030.30.6.2019 z dnia 15.11.2019 r. strona zobowiązana wykazała skuteczność podjętych działań naprawczych w celu zapewnienia wymaganej jakości wody z wodociągu Zeńbok. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 20 i 25 listopada w zakresie kontroli wewnętrznej, według sprawozdań z badań: HKL.6001-38/1816z,1817z,1818z,1819z/2019 z 21.11.2019 r. oraz HKL.6001-38/1840z,2019 z 28.11.2019 r. wykazały wyeliminowanie

ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie podawanej do sieci, potwierdzając wymaganą poprawę jakości fizykochemicznej wody z wodociągu Zeńbok.

Jakość wody na urządzeniach i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Zeńbok zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 i 2, części B oraz części C tabela 1 i 2 i części D tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zeńbok - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: HKL.6001-38/1743z,1744z,1745z/2019 z 15.11.2019 r., 5539/10/2019/F/2 z dnia 21.11.2019 r., HKL.6001-38/1816z,1817z,1818z,1819z/2019 z 21.11.2019 r. oraz HKL.6001-38/1840z,/2019 z 28.11.2019 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Zeńbok zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

1.) Adresat

2.) Wójt Gminy Regimin

3.) aa