

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802w relacji Lekowo-Pawłowo”.
– znak sprawy IDB.271.10.2021

1. Zamawiający w punkcie 9.2 opisu technicznego dotyczącego budowy kanału technologicznego wskazuje profil tj. 1 rura o średnicy 110 mm, a w załączonym przedmiarze widnieje kanalizacja 4 otworowa, proszę załączyć profile kanału technologicznego.
2. Wg projektu wykonawczego Opis Techniczny pkt. 3.1. oraz wg. Przedmiaru robót pkt. 9, na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie zjazdów indywidualnych z MMA o łącznej powierzchni 750,00 m², jednakże nie zostały one wskazane w PZT. Prosimy o informację czy przedmiotowe zjazdy należy wykonać.
Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich na PZT oraz o załączenie przekrojów normalnych zjazdów zlokalizowanych w ciągu projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej i w ciągu rowów przydrożnych, zgodnie z art. 31 ust. Pzp, Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej i odbioru robót. Zakres i forma tych dokumentów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072 ze zm.), zgodnie z którym musi być wskazana dokładna lokalizacja wykonania robót.
3. W załączonej dokumentacji brak jest rysunków przekrojów poprzecznych. Co uniemożliwia Wykonawcy poprawnie oszacować koszty robót.
Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi lub wskazanie dokładnej ilości robót ziemnych w przedmiarach tj. nasypy, wykopy, odhumusowanie, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W chwili obecnej Wykonawca nie jest w stanie poprawnie oszacować dokładnej ilości robót, a ze względu na rozliczenie ryczałtowe jest to niezbędne.
Ponadto pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany, aby przedstawić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

4. Prosimy o wskazanie czy spadek jezdni należy wykonać daszkowy czy jednostronny w stronę przydrożnego rowu. W przypadku konieczności wykonania spadku daszkowego prosimy o załączenie dokumentacji technicznej, w której wskazane będzie jak należy odprowadzać wody opadowe z jezdni po stronie lewej projektowanej tj. po stronie ścieżki pieszo – rowerowej.
5. Prosimy o informację czy zlokalizowane w ciągu projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej zakrzaczenia Zamawiający usunie we własnym zakresie.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Gmina posiada niezbędny teren do realizacji zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802w relacji Lekowo-Pawłowo”.
7. Zgodnie z Opisem Technicznym pkt. 3.2. istniejące przepusty pod zjazdami oraz pod koroną drogi należy oczyścić, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przepustu należy wymienić na przepust o takich samych parametrach.
Ocena stanu technicznego kalkulowanej inwestycji może być subiektywna, w związku z tym prosimy o określenie przez Zamawiającego na etapie przetargu, które przepusty należy oczyścić, a które należy poddać wymianie.
Ponadto prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji gdzie należy wykonać nowe przepusty pod zjazdami oraz pod koroną drogi, ponieważ na PZT brak jest ich lokalizacji.
8. Prosimy o potwierdzenie, że projektowany kanał technologiczny nie będzie kolidował z istniejącą siecią gazową.