



Gmina Regimin

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19, 06-461 REGIMIN

NIP: 5661875784

REGON: 130378396

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W REGIMINIE

TARGONIE 58

06 – 461 Regimin

tel./fax: (0-23) 681-17-63

tel. kom 518-481-240

NIP: 5662017338 REGON: 365893995

www.regimin.pl
e-mail: gzk@regimin.pl

NR. GZK/PW/21/2020

Regimin, 23.12.2020r.

GMINA REGIMIN

ul. Adama Rzewuskiego 19

06-461 Regimin

NIP 566-18-75-784 • REG. 130378396

Gminny Zakład Komunalny

w Regiminie

06-461 Regimin, Targonie 58

NIP 5662017338 • REGON 365893995

ul. Adama Rzewuskiego 19

06-461 Regimin

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy:

Budownictwo jednorodzinne w miejscowości Karniewo- droga (dz. nr 61, 55, 34)

Gminny Zakład Komunalny w Regiminie zapewnia dostawę wody i podaje warunki techniczne dla nowo-projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości celem zaopatrzenia w wodę istniejącej działki 34 w miejscowości Karniewo

1. Uzyskać zgodę Wójta Gminy Regimin na podłączenie do sieci wodociągowej,
2. Zlecić wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane,
3. Sieć wodociągową zaprojektować z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy 90 mm
4. W przypadku przebiegu trasy rurociągu po gruntach prywatnych, należy uzyskać pisemne zgody Właścicieli działek
5. Na umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej należy uzyskać zgodę zarządcy drogi
6. W przypadku przebiegu rurociągów po drogach lub gruntach prywatnych po wykonaniu robót teren musi być doprowadzony do pierwotnej postaci.
7. Głębokość ułożenia rurociągu: - 1,7 m.p.p.t





Gmina Regimin

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19. 06-461 REGIMIN
NIP: 5661875784 REGON: 130378396

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W REGIMINIE
TARGONIE 58

06 – 461 Regimin

tel./fax: (0-23) 681-17-63

tel. kom 518-481-240

NIP: 5662017338 REGON: 365893995

www.regimin.pl
e-mail: gzk@regimin.pl

8. Wcinke wodociagową należy wykonać w istniejącą sieć o średnicy dn 110 PCV biegnącą w drodze na działce nr 61
9. Nowo projektowaną sieć należy zakończyć hydrantem naziemnym z zasuwą odcinającą w działce nr ewid. 34
10. Do budowy sieci wodociagowych należy stosować :
 - a) przewody z polietylenu PE-HD -80 SDR 11 lub PE-HD– 100 SDR 17, klasy ciśnień PN16
 - b) wcinke wodociagową należy wykonać za pomocą trójnika żeliwnego z zasuwą żeliwną na odejściu w kierunku nowo projektowanej sieci wodociagowej oraz zasuwę na sieci istniejącej
11. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o odpowiednich uprawnieniach
12. Dokumentację projektową należy uzgodnić z zarządcą sieci wodociagowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
13. Jeden egzemplarz projektu po zatwierdzeniu wszystkich uzgodnień i wydaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przekazać do GZK w Regiminie
14. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
 - Uzgodnić warunki i termin wykonania wcinke wodociagowej
 - Ustalić termin odbioru technicznego wykonywanej sieci przed jego zasypaniem w celu uzyskania protokołu odbiorowego
15. Po wykonaniu robót inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną i dostarczyć ją do GZK w Regiminie

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie

06-461 Regimin. Targonie 58
NIP 5662017338 • REGON 365893995

MIEROWNIK
inż. Marek Dąbrowski