

Regimin, 11.07.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą

Gmina Regimin zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVA wraz z przyczepą

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Gminy w Regiminie

Ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

Tel. 23 6811756, e-mail: ug@regimin.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest agregat prądotwórczy o mocy minimalnej 100 kVA wraz z przyczepą. Zamówienie musi spełniać poniższe parametry:

- Sprzęt fabrycznie nowy osadzony na homologowanej przyczepie transportowej
- Moc agregatu minimum 100 kVa
- Rodzaj paliwa olej napędowy (ON), chłodzony cieczą
- Częstotliwość pracy : 50 Hz
- Moc silnika - min. 166 KM(122 kw)
- Napięcie wyjściowe : 230/400v
- Stabilizacja napięcia przy zmiennym obciążeniu (AVR)
- Sprzęt wyposażony w niezbędne ostrzeżenia i alarmy np. :

wskaźnik paliwa, wysoka temperatura silnika, nieprawidłowy start, przeciążenie prądnicy

- typ silnika- trójfazowy

- Silnik -4 suwowy
- Nominalna moc prądnicy - 100 kVa
- Liczba gniazd 1 fazowych min. 1
- Liczba gniazd 3 fazowych min. 1
- Rozruch elektryczny
- Sprzęt wyposażony w turbosprężarkę
- Cyfrowy panel kontrolny informujący o:

Napięciu wyjściowym, częstotliwości, obciążeniu (A), temperaturze silnika, ciśnieniu oleju, prędkości obrotowej silnika, czasie pracy generatora, napięciu ładowania baterii, poziomie paliwa, wartości wyprodukowanej energii

- Agregat zabudowany
- Agregat musi być przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całorocznych
- Sprzęt objęty gwarancją min. 24 msc
- Sygnalizator dźwiękowy awarii

3. Wymagania jakie musi spełniać ofertowany agregat

- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025
- Instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw w języku polskim
- katalog części zamiennych na płycie CD
- karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych
- pierwsze uruchomienie agregatu wraz ze szkoleniem z jego obsługi w miejscu dostawy

Uwaga : zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi wyższymi (lepszymi) niż opisane wyżej.

Wszystkie elementy wyposażenia, osprzętu dodatkowych muszą być kompatybilne z wyposażeniem agregatu, jeżeli to wymaga jakiegoś elementu mocującego to Wykonawca taki element powinien taki element zamontować lub dostarczyć razem z agregatem , a wartość tego elementu mocującego

powinien ująć w cenie agregatu w swojej ofercie. Brak kompatybilności między agregatem a wyposażeniem, osprzętem dodatkowymi urządzeniami będzie traktowane jako niespełniające warunków zamówienia

4. Agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie nieposiadającej własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), którego zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym miejscu, nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowany agregat należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegającą obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE V.

5. Ocena ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu warunku opisanych w zapytaniu .

Cena musi zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Termin składania ofert

Oferty należy wysyłać na adres e-mail do dnia 18. 07. 2025 r. do godziny 16.00

7. Metoda składania ofert:

Oferty proszę przysyłać na adres e-mail : k.jaskulska@regimin.pl

8. Osoby do kontaktu:

Katarzyna Jaskulska, numer kontaktowy : **23 681 17 56 wew. 48.**

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych



WOJĘ
mgr inż. Mariola Kozak