

GMINA RZAŚNIK
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzaśnik
NIP 762-19-01-370

Rzaśnik, dn. 04.02.2020r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzaśnik i Ochudno, gmina Rzaśnik” – Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Gmina Rzaśnik udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawcy z dnia 04.02.2020 r. dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzaśnik i Ochudno, gmina Rzaśnik”.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i SIWZ a projektem i Specyfikacją Techniczną w miejscowościach Rzaśnik ul. Wyszowska.

Sieć wodociągowa w msc. Rzaśnik ul. Wyszowska

W Projekcie i ST długość sieci PCV 110 - 490 mb natomiast w przedmiarze i SIWZ 350 mb

Projekt i ST hydrant 3 szt., przedmiar i SIWZ 2 szt.

Projekt i ST zasuwy 2 szt., przedmiar i SIWZ 1 szt.

Projekt i ST trójnik żeliwny 110x110x110 – 1 szt. przedmiar i SIWZ – brak

Odpowiedź nr 1

Projekt sieci wodociągowej w msc. Rzaśnik ul. Wyszowska został podzielony do realizacji na dwa etapy. Pierwszy etap został już wykonany. Proszę przyjąć wartości z przedmiaru, które dotyczą wykonania II Etapu.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i SIWZ a projektem i Specyfikacją Techniczną w miejscowościach Rzaśnik ul. Wyszowska.

Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Rzaśnik ul. Wyszowska

W Projekcie i ST dł. sieci PCV 200 - 477 mb, natomiast w przedmiarze i SIWZ 380 mb

Projekt i ST studnie z tworzywa sztucznego śr. 425 – 10 szt., przedmiar i SIWZ – 8 szt.

Odpowiedź nr 2

Analogicznie jak w powyżej, projekt został podzielony do realizacji na dwa etapy. Pierwszy etap został już wykonany. Proszę przyjąć wartości z przedmiaru, które dotyczą wykonania II Etapu.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i SIWZ a projektem i Specyfikacją Techniczną w miejscowościach Ochudno.

Sieć wodociągowa w msc. Ochudno

ZP.271.3.2020


W Projekcie i ST sieć wodociągowa z rur PCV 110, natomiast w przedmiarze i SIWZ z rur PCV 90

Projekt i ST hydrant- 2 szt, przedmiar i siwz 1 szt

Odpowiedź nr 3

Proszę przyjąć tak jest w projekcie, tzn. rura PVC 110, hydranty - 2 szt.

UMIĘTNA RZAŚNIK
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzaśnik
NIP 762-19-01-370

Z poważaniem

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA