

Rząśnik, dn. 05.02.2020r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku**” – Przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Gmina Rząśnik udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawcy z dnia 04.02.2020 r. dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku**”.

Pytanie nr 1

W udostępnionej na Państwa stronie internetowej dokumentacji projektowej brak projektu sanitarnego.

Odpowiedź nr 1

Dodano na stronie internetowej PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE ZMIANĄ SPOSBY UŻYTKOWANIA INSTALACJE SANITARNE.

Pytanie nr 2

Czy dokumentacja była opiniowana przez rzeczoznawców p.poż.?

Odpowiedź nr 2

Tak.

Pytanie nr 3

Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź nr 3

Dodano na stronie internetowej ZESTAWIENIE STOLARKI

Pytanie nr 4

Drzwi w poz. 190 przedmiaru branży budowlanej powinny być opisane jako EI30.

Odpowiedź nr 4

W przedmiarze robót w branży budowlanej poz. 190 powinny być drzwi opisane jako EI30.

Pytanie nr 6

Brak w przedmiarach informacji jaki przewód, w której pozycji wycenić, poz. 23, 24, 25 mają taką samą podstawę wyceny a różnią się obmiarem, podobnie jak poz. 27-28.

Odpowiedź nr 6

Dodano na stronie internetowej PRZEDMIAR ROBÓT – branża elektryczna.

ZP.271.4.2020

Pytanie nr 7

Czy wyposażenie technologiczne kuchni jest objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź nr 7

Wyposażenie technologiczne kuchni nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Z poważaniem

GMINA RZAŚNIK
07-303 Rząśnik, ul. Jesionowa 3
paw. wyszkowski, woj. mazowieckie
NIP 762-19-01-370

Wojciech
Przewodniczący