LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO EI 60
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
Projektowane oprawy:
Klas 2 AS LED 39W
oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
do oświetlenia toalety
Klas LED 840 39W
oprawa nastropowa
Klas LED 840 59W
oprawa nastropowa
Aqax LED 840 41W
oprawa nastropowa
Regius 540 LED 840 36 W
oprawa nastropowa
BASE LED 840 15W
oprawa nastropowa
Cybelia FX 371 LED 840 160W
oprawa nastropowa
FX65 MP LED 840 55W gorvado
i w dół, wysokość zawieszenia 2,0m
oprawa zamezatkowa świecąca w górę
Pollaris LED 840 33W IP65
oprawa nastropowa naścienna
ARIS ASDN LED
oprawa naścienna oświetlenia
awaryjnego
ARIS ASDN LED
oprawa nastropowa ewakuacyjna
oświetlenia ewakuacyjnego
Monitor 1 IP65 LED spec
oprawa naścienna oświetlenia
ewakuacyjnego do miejsc tmp.
Monitor 1 IP65 LED HO+ awaryjno ostrzenna
oprawa nastropowa oświetlenia
awaryjnego
Lumi LED 2W CR
oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
Lumi LED 3W VWD
oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
UWAGI:
1. Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 4x2,5mm2 do puszek rozgałęzniczych oraz YDYp 3x1,5mm2 oraz 4x1,5mm2.
2. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 (750V).
3. Instalacje oświetleniowa jak i gniazd należy prowadzić w wielkich bruzdach p.t.
4. Najgłębszy przewód wymuszający wykonać przewodem typu YDY wykonać jako 4mm2
5. Sklepienie podczas wykonywania "tynk" wykonać zabezpieczenia (Folia aluminiowa)
6. Zakłócenie urządzeń trójwielkiego wykonać przewodami oparnymi na rysunku
Rx
Pług. rozdzielnica wewnętrzna wg. schematu
Pług. wentylator łazienkowy
Pług. łącznik schodowy hermetyczny IP 44
Pług. łącznik 1-obiegowy hermetyczny IP 44
Pług. łącznik trójpolowy IP 20 pł
Pług. łącznik schodowy IP 20 pł
Pług. łącznik 2-obiegowy IP 20 pł
Pług. łącznik 1-obiegowy IP 20 pł
OZNACZENIA:
Rzut II piętra
Razem: 639.60 m²
2.19 KLATKA SCHODOWA 96.84 m²
2.18 SALA LEKCYJNA 46.60 m²
2.17 SALA LEKCYJNA 41.60 m²
2.16 ZAPLECZE 10.30 m²
2.15 SALA LEKCYJNA 30.14 m²
2.14 WC FERSONEL 2.24 m²
2.13 WC DZIEWCZĄT 13.62 m²
2.12 PRZEDSIONEK 3.92 m²
2.11 WC CHŁOPCÓW 13.48 m²
2.10 PRZEDSIONEK 3.92 m²
2.09 WC FERSONEL 2.17 m²
2.08 KOMUNIKACJA 98.50 m²
2.07 SALA LEKCYJNA 62.59 m²
2.06 SALA LEKCYJNA 62.37 m²
2.05 SALA LEKCYJNA 63.03 m²
2.04 SALA LEKCYJNA 63.57 m²
2.03 SALA LEKCYJNA 57.29 m²
2.02 SALA LEKCYJNA 63.93 m²
2.01 KLATKA SCHODOWA 59.45 m²
Lp. Pomieszczenie pow.
Tytuł - Skala: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:100
Sprawdził: inż. Jerzy Cwietajew
Opracował: inż. Marek Szkaluj
Data oprac.: MRZESIEŃ 2019 RYS. E-3
Obiekt: TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ul Kolejkowa 39, 62-260 Skulsk, dz. nr 143/3
Zleceniodawca: GMINA KAMIECZNA KAMIECZNA 44, 62-704 KAMIECZYN
Wykonawca: ELSŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK 62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 5m15 e-mail: elektmk.2@poczta.onet.pl tel. kom. 0-796-458-444
OSOBY UPRAWNIONE - rzut II piętro
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY