


- WYKAZ OZNACZEŃ:**
- zwoły poziome drut FeZn68mm
  - złącze kontrolne
  - złącze krzyżowe skręcane
  - uziom fundamentowy R < 10Ω
  - połączenie spawane
  - płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm ołok

		<b>USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK</b>	
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 5m/15 centrum, centrum usługowo-usługowe tel. kom. 63-964-83-44		<b>TERMOIZOLACJA I PRZEBUDOWA SŁUPÓW PRĄDOWYCH</b>	
ul. Komitka 38, 62-500 Świdów, dz. nr 14/3		<b>PLAN INSTALACJI OGRZEWOCIEPŁOŚCIOWEJ</b>	
Stalowa-Wola		KAWĘCZYŃSKA 62-704 KAWĘCZYŃ	
Tęczy - Stal		P.B.W. ELEKTRYCZNA	
Opieka i nadzór nad realizacją		1:100	
Data oprac.		WZDZIAŁOWANIE	
Data oprac.		WZDZIAŁOWANIE	