



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Skulsk, 19.05.2023r.

Do wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy : „**Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk**” w formule zaprojektuj i wybuduj

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dysponuje informacjami na temat warunków hydrogeologicznych w rejonie przewidywanego ujęcia wody?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat warunków hydrogeologicznych w rejonie przewidywanego ujęcia wody.*

2. Czy w rejonie przewidywanego ujęcia wody występują inne studnie poboru wód podziemnych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ich lokalizacji.

**Odpowiedź:** *W rejonie przewidywanego ujęcia nie występują inne studnie poboru wód podziemnych. Najbliższe, znane Zamawiającemu ujęcia wody znajdują się w odległości ponad 1,5 km.*

3. Jaki jest przewidywany skład fizykochemiczny i bakteriologiczny ujmowanej wody?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dysponuje przewidywanym składem fizykochemicznym i bakteriologicznym planowanego do wybudowania ujęcia wody.*

4. Jaka jest przewidywana wydajność planowanego ujęcia wody?

**Odpowiedź:** Przewidywalna wydajność planowanego ujęcia wody to 550 m<sup>3</sup> na dobę, a roczna wydajność to 200 000 m<sup>3</sup> wody.

5. Czy w sąsiedztwie planowanej stacji uzdatniania wody występuje sieć wodociągowa mogąca przyjąć i przetransportować wyprodukowaną wodę? Jeśli

tak to prosimy o wskazanie lokalizacji sieci wodociągowej.

**Odpowiedź:** *W sąsiedztwie planowanej stacji uzdatniania wody istnieje sieć, do której wykonawca podłączy wybudowaną hydrofornię. W załączeniu przesyłam mapkę z lokalizacją sieci wodociągowej w Łuszczewie.*

6. W dokumentacji załączonej do przetargu zbiornik podziemny na deszczówkę ma zostać wykonany w konstrukcji stalowej, natomiast zbiorniki wolnostojące na wodę pitną wykonane mają zostać z elementów prefabrykowanych. Obecnie najbardziej popularne i stosowane jest wykonanie zbiorników podziemnych na deszczówkę z elementów betonowych natomiast zbiorników wolnostojących z konstrukcji stalowych. Podczas sporządzania wycen zbiorników do złożenia oferty przedstawiciele handlowi wg asortymentu jaki znajduje się na rynku wyceniają zbiorniki betonowe na deszczówkę, natomiast zbiorniki stalowe na zbiorniki wody pitnej. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy realizacji przedmiotowej inwestycji?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje wykonania zarówno zbiornika na deszczówkę jak i zbiorników na wodę pitną w technologii betonowej.*

7. Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu gdy oferent wykaże, że:

- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie wykonania pełno branżowego projektu budowlanego w zakresie budowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem technologicznym oraz budowę jednego zbiornika retencyjnego oraz jednego zbiornika wolnostojącego na wodę o wartości projektu nie mniejszej niż 50 000,00 zł
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji budowli lub obiektu liniowego o którym mowa w art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane o wartości zadania nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda. W tym minimum jedno ze wskazanych robót powinno obejmować w swym zakresie budowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem technologicznym, oraz budowę jednego zbiornika retencyjnego i jednego zbiornika wolnostojącego na wodę.

**Odpowiedź:** *Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca wykaże wykonanie projektu minimum 1 zbiornika retencyjnego i minimum 1 zbiornika wolnostojącego na wodę oraz wykonanie robót polegających na budowie minimum 1 zbiornika retencyjnego i minimum 1 zbiornika wolnostojącego na wodę.*