



Skulsk, 21.06.2023r.

ZP.271.12.2023

Dotyczy : „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki**”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo kruszywo wapienne na podbudowę.

Odpowiedz:

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania kamienia wapiennego na wykonanie podbudowy przebudowywanej drogi.

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów technicznych lampy solarnej oraz znaku aktywnego, o którym mowa w pozycji 30 przedmiaru

Odpowiedz:

Aktywny kompletny znak drogowy D-6 z migającą lampą LED nad znakiem oraz zamontowaną lampą LED doświetlającą przejście dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system ściemniania, czujniki ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkcją ładowania akumulatorów (ładowanie akumulatorów z paneli fotowoltaicznych).

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy