



Skulsk, 26.06.2023r.

ZP.271.12.2023

Dotyczy : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem z dnia 23.06.2023 roku jednego z Wykonawców – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki” (ZP.271.12.2023) prosimy o doprecyzowanie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, przekrojami oraz opisem technicznym dotyczącymi mas bitumicznych.

- warstwa ścieralna – jaka mieszanka i o jakiej grubości?
- warstwa wyrównawcza na całości jezdni – jaka mieszanka i o jakiej grubości?
- warstwa wiążąca w poszerzeniu – jaka mieszanka i o jakiej grubości?

Odpowiedź:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4,0 cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S - 3,0 cm (na całej jezdni)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4,0 cm

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy