

Znak sprawy: ZP.271.01.2024

Dotyczy: „Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - budowa pomostu na jeziorze Skulskim”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem z dnia 15.01.2024 roku jednego z Wykonawców – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie oferenta z dnia 15.01.2024

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie suchego drewna sosnowego/ świerkowego C24 o gr. 45mm bez ryflowania zamiast desek ryflowanych z drewna sosnowego o gr. 50mm.?

Odpowiedz zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie suchego drewna sosnowego/ świerkowego C24 o gr. 45mm bez ryflowania.

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Gosiński
Sekretarz Gminy