

Znak sprawy: ZP.271.01.2024

Dotyczy: „Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - budowa pomostu na jeziorze Skulskim”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem z dnia 19.01.2024 roku jednego z Wykonawców – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania oferenta z dnia 19.01.2024

1. W udostępnionej dokumentacji Zamawiający powołuje się na opinie geotechniczną "Opinia geotechniczna z elementami dokumentacji hydrogeologicznej" - prośba o udostępnienie ww dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację z załączeniu.

2. Jaka jest projektowana nośność pali fundamentowych?

Odpowiedź:

Projektowana nośność pala fundamentowego to 45kN

3. Jaka jest projektowana głębokość posadowienia pali fundamentowych w dnie?

Odpowiedź:

Minimalna głębokość posadowienia pal w dnie to 5,0 m w grunt nośny.

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy