

## **Zapytanie ofertowe**

Gmina Skulsk zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na **wykonanie rocznych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków i obiektów będących w zasobie Gminy Skulsk** zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2021 poz. 2351)

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Skulsk  
ul. Targowa 2  
62-560 Skulsk  
tel./fax 63 2682018  
e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl

**2. Przedmiotem zamówienia jest:**

Wykonanie okresowego rocznego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach oraz obiektach zawartych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

**3. Zakres rocznego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:**

- a. oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz każdego z budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;
- b. oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

**4. Roczne pomiary elektryczne w zakresie:**

- a. pomiary skuteczności przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,
- b. pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
- c. pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
- d. pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
- e. pomiary rezystancji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
- f. wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic,
- g. wykonanie rocznych pomiarów natężenia oświetlenia opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych.

**5. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.**

6. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji przekaze wstępne oszacowanie kosztów naprawy.
7. Z przeprowadzonych przeglądów w budynku należy sporządzić:
- protokół badania kabli NN,
  - protokół badania izolacji obwodów,
  - protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej,
  - protokół badania wyłączników różnicowoprądowych,
  - protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,
  - protokół badania natężenia oświetlenia,
  - protokół badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
  - test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),
  - wykaz usterek i nieprawidłowości,
  - zalecenia pokontrolne,
  - informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
  - wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.

Każdy protokół musi posiadać: podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę i akceptację pracownika referatu do spraw inwestycji, budownictwa i promocji gminy. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w 2 egzemplarzach.

8. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców: o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię/skan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień za zgodność z oryginałem.

9. Kryterium wyboru oferty:

- Cena brutto usługi – 100%.
- Termin ważności oferty powinien obejmować co najmniej czas do 4 miesięcy od dnia jej złożenia.

10. Wymagany termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2024 r.**

11. Termin składania ofert:

- Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.
- Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 24.05.2024 r. do godz. 10:00** w formie
  - elektronicznej podpisaną certyfikatem kwalifikowanym lub podpisaną i opieczetowaną ofertę należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: [ug.skulsk@skulsk.pl](mailto:ug.skulsk@skulsk.pl)
  - W nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach. Koperta powinna być oznakowana następująco: **„Wykonanie rocznych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków i obiektów będących w zasobie Gminy Skulsk”** na adres: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk.
  - złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.

12. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu do spraw inwestycji, budownictwa i promocji gminy **Paweł Walczak** tel. 063 26 82 018 wew. 228