

Skulsk, 24.05.2024 r.

ZP.271.04.2024

**Dotyczy : „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolonii Warzymowskiej”
w formule zaprojektuj i wybuduj**

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z wnioskami z dnia 21-22.05.2024 roku o udzielenie wyjaśnień – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Treść wniosku: (21.05.2024)

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego budynku SUW w technologii kontenerowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie planuje budowy nowego budynku stacji uzdatniania wody. Dopuszcza budowę tymczasowego budynku w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców gminy w czasie trwania prac związanych z przebudową istniejącej stacji.

Treść wniosku: (22.05.2024)

W związku z koniecznością analizy obszernego zakresu wynikającego z materiałów przedmiotowego postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert min. do dnia 05.06.2024r. 2. Według zapisu PFU przepływomierz powinien posiadać potwierdzenie legalizacyjne. Prosimy o sprecyzowanie, czy chodzi o certyfikat MID, czy po prostu o kalibrację na mokro.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert do dnia 05.06.2024 roku.**

Zamawiający wymaga potwierdzenia legalizacji przepływomierza poprzez kalibrację na mokro.

Treść wniosku: (22.05.2024)

Jak wygląda kwestia lokalizacji trasy rurociągu ,a prawa własności terenu, po którym ma przebiegać?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Trasa rurociągu przebiega w pasie drogi gminnej oraz przez grunty prywatne. Zapewnienie uzgodnień i kosztów z tym związanych leży po stronie zamawiającego.

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy