

Znak sprawy: ZP.271.09.2024

Dotyczy: „Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający – w związku z zapytaniem z dnia 16.10.2024 roku jednego z Wykonawców – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania oferenta z dnia 16.10.2024

Szanowni Państwo, Proszę o informację, jakie kruszywo możemy użyć w zamówieniu wapienne czy granitowe przy podbudowie i jakie znaki drogowe będą stosowane Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania kruszywa granitowego do wykonania podbudowy. Znaki drogowe jakie mają być zastosowane na budowanym odcinku drogi są wyszczególnione w stałej organizacji ruchu stanowiącej załącznik do pisma.

Z up. WOJTA
mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy