

Skulsk dn. 08.07.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.05.2025

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś”

Ogłoszenie nr: 2025/BZP/00077461/01

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 1 ustawy Pzp – w związku z pytaniami z dnia 07.07.2025 roku Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania:

W przedmiarze występuje frakcja kruszywa 0/63 na podbudowę, natomiast w opisie i przekroju podana jest frakcja 0-31,5. Proszę o informację jaką frakcję kruszywa należy zastosować oraz rodzaj kruszywa na podbudowę oraz na pobocze?

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego czy musi być twardy?

Odpowiedzi:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót wystąpił błąd pisarski. Frakcja kruszywa na podbudowę to 0-31,5 tożsama z opisem przedmiotu zamówienia oraz przekrojem.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego.

Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Goński
sekretarz Gminy