



**(1) PYTANIA z 10.08.2016 r. I ODPOWIEDZI**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.  
IDĘ DO PRZEDSZKOLA -  
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY”

**Pytanie 1.**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem rodzajowa materiałów oraz parametrów technicznych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu Zestawienie stolarki okiennej rys. 19 i stolarki drzwiowej rys. 20

**Pytanie 2.**

Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych i wykończeniowych dla obu wind ( kuchennej i osobowej).

**Odpowiedź:**

Parametry dla dźwigu kuchennego i podnośnika (windy) dla osób niepełnosprawnych zostały podane w specyfikacji technicznej na rys.3 PB , wykończenie należy przyjąć jako podstawowe, standardowe oferowane przez wybranego producenta.

**Pytanie 3**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki balustrad schodowych (wewnętrznej i zewnętrznej) balustrady dla podjazdu NPS oraz tarasowe

**Odpowiedź:**

W załączeniu Zestawienie balustrad – rys.21

**Pytanie 4**

Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe czy z PCV.

**Odpowiedź:**

Drzwi zewnętrzne – aluminiowe, z profili ciepłych,  $U_{max} = 1,5 [W/(m^2 \cdot K)]$

**Pytanie 5**

Prosimy o wyjaśnienie z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne, gdyż w opisie do projektu przewiduje się systemowe od producenta okien. Prosimy o dokładniejszy opis materiałowy wraz z podaniem koloru.

**Odpowiedź:**

Z blachy tytanowo- cynkowej, w nawiązaniu do istniejących.

**Pytanie 6**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z kosztami utylizacji gruzu.

**Odpowiedź:**

„**Przedmiar Robót** dołączony do Dokumentacji Projektowej, należy wyłącznie traktować **jako materiał pomocny** w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięcia objętego Projektem, i który **nie jest podstawą do ustalenia umownej ceny**” – zgodnie z informacją dla wykonawcy zamieszczona na str.2 SIWZ oraz zgodnie z zapisem punktu XXVI. Opisu sposobu obliczenia ceny oferty:

ppkt 4 str. 19 SIWZ

„Dołączony do SIWZ **Orientacyjny Przedmiar Robót**, ma **wyłącznie charakter orientacyjny**, który Wykonawca może traktować **jedynie jako materiał pomocny** przy kalkulowaniu umownej ceny.

Ustalenie umownej ceny w oparciu o Orientacyjny przedmiar robót **stanowi wyłącznie ryzyko wykonawcy**”.

ppkt 3 str. 18 SIWZ

„Umowna Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia i **być skalkulowana w oparciu o załączoną Dokumentację projektową, stanowiącą Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.**”

ppkt 5 str. 19 SIWZ

„Umowna Cena **musi zawierać wszelkie** wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówieni i uzyskania założonego efektu końcowego zadania,...”

Wobec przyjętego sposobu wynagrodzenia- „umowna cena” oraz zapisów w SIWZ - jw. i pozostałych Zamawiający nie dokona uzupełnienia przedmiaru robót.

**Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu niskiego. W opisie projektu blacha tytan-cynk na macie separacyjnej, w przedmiarach blachodachówka powlekana plastsolem.

**Odpowiedź:**

Pokrycie dachu niskiego należy wykonać z blachy powlekanej, lakierowanej z fabryczną powłoką w kolorze szarym (np. grafit) układaną na rąbek stojący.

**Pytanie 8**

Czy demontowana pompa ze studni drenarskiej (pompa odśrodkowa) jest przeznaczona do ponownego montażu, czy należy zastąpić ją nową pompą.

**Odpowiedź:**

Należy zastąpić ją nową pompą, ponieważ nie jest znany stan techniczny pompy istniejącej.

**Pytanie 9**

W przedmiarach brakuje prac związanych z demontażem i montażem nowego ogrodzenia z siatki wraz z dwoma furtkami wokół placu zabaw oraz ogrodzenia od strony tylnej elewacji wraz z wymianą bramy wjazdowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz podanie parametrów technicznych dla ogrodzenia oraz furtek i bram.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Załączono rysunek nr 22 Ogrodzenie.

**Pytanie 10**

Na rysunku zagospodarowania terenu podaje się łączną powierzchnię utwardzeń placów i chodniki, miejsca postojowe, plac manewrowy, miejsca gromadzenia odpadów stałych (428m<sup>2</sup>). Prosimy o uzupełnienia przedmiaru o prace związane z rozbiórką starych nawierzchni i wykonaniu nowych (podbudowy, warstwy odsączające, krawężniki obrzeża, itp.)

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

**Pytanie 11**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki przekrojów konstrukcyjnych przez nawierzchnię utwardzoną.

**Odpowiedź:**

Załączono rys. 23 Warstwy konstrukcyjne układu komunikacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i łącznie z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania są obowiązujące dla Stron postępowania.

WÓJT GMINY  
/-/ Zofia Świątek

Wersja z podpisem elektronicznym.  
Dokument w oryginale podpisany przez Wójta Gminy.