

EO/ST/WP - 5/2010**Starogard, dnia 2010-04-07****Urząd Gminy Starogard Gdański****83-200 Starogard Gdański****ul. Sikorskiego 9**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyłączenie oświetlenia:

ulica: **oświetlenie ścieżki na terenie działki nr 64/11 w obrębie Jabłowo** w miejscowości: **Jabłowo**

do sieci oświetleniowej ENERGI Oświetlenie Sp. z o. o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Grupa przyłączeniowa **Grupa V**
2. Moc przyłączeniowa: **1** kW
3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: **z istniejącą siecią napowietrzną**
4. Miejsce przyłączenia:

Istniejąca sieć oświetleniowa, słup nr 402/202

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:

Zaciski prądowe na wyjściu kabla od zabezpieczenia w tablicy oświetleniowej TO-60743

6. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.

7. Wymagany stopień skompresowania mocy bierniej tg fi **0.4**

8. Rozliczenie za świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie: **TARYFY dla energii elektrycznej obowiązującej w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.**

według grupy taryfowej - **C 12o**

9. Układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej:

Istniejący układ pomiarowy

10. Miejsce zainstalowania układu:

Przewidzieć miejsce na:

Zastosować zabezpieczenie przedlicznikowe o **bez zmian**

Strona 1 z 2

11. Dane dotyczące sieci o napięciu **0,4 kV** oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

- a) Układ sieci: **TN-C**
- b) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci: **26 kA** (Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant)
- c) Stacja transformatorowa SN/nN T- **60743**
- d) System ochrony od porażeń: **samoczynne wyłączanie zasilania**

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

Zaciski prądowe na wyjściu kabla od zabezpieczenia w tablicy oświetleniowej

14. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

- a) dla celów sterowania z:
- b) dla ciągłości dostarczenia energii:

15. Ważność warunków ustala się na okres **2** lata od daty wystawienia.

16. ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej

17. Uwagi dodatkowe:

Projekt podlega uzgodnieniu w ENERGA Operator ZD Starogard Gdański

Zwiększa się moc umowną dla TO-60743 o 1,0 kW

Wraz z niniejszymi warunkami przyłączenia, w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz. Ust. nr 93 z 2007 poz. 2623) przesyłamy propozycję "Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej" stanowiącą integralną część warunków, którą po uzupełnieniu i podpisaniu prosimy dostarczyć do ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. celem podpisania z naszej strony. Umowę należy zawrzeć w okresie ważności warunków przyłączenia.

KIEROWNIK
Wydziału Obsługi Technicznej
Starogard Gdański - Tczew

Piotr Kasko

.....
opracował

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA

Janusz Hosiński Leszcz
.....
podpis