

PR.093.01.2013.KS

Wzrost: 160 cm, waga: 65 kg, data: 14.03.2013 r.

<input checked="" type="checkbox"/>	PPN	OKK	Starogard
OSP	PPN	PPM	Wojciech
Starogard	Starogard	Starogard	

Starogard Gdański, dnia 14 marca 2013 r.



Data: 14.03.2013 r. Podpis: \_\_\_\_\_

Urząd Gminy

83-200 Starogard Gdański  
ul. Sikorskiego 9

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 06 marca 2013 r. przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej **Ochotniczej Straży Pożarnej w Siwialce.**

Zakres inspekcji obejmował:

- alarmowanie jednostki,
- ocenę gotowości operacyjnej ratowników OSP,
- ocenę gotowości (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności,
- ocenę dokumentacji,
- przeprowadzenie i ocenę ćwiczenia,
- ocenę stanu technicznego infrastruktury strażnicy.

W toku przeprowadzonych czynności inspekcyjnych ustalono:

### 1. Alarmowanie jednostki

Czas wyjazdu zastępy **OSP Siwialka** – 3 minuty, 32 sekundy. Syrena alarmowa działa poprawnie, zastępy wyjechały z włączonymi sygnałami świetlnymi, dźwiękowymi oraz światłami mijania.

Alarmowanie – czas dysponowania siłami i środkami, liczony od momentu powiadomienia (zaalarmowania) o zdarzeniu inspekcjonowanej OSP do momentu wyjazdu zadysponowanych sił i środków z miejsca ich stacjonowania. Ocenie czasu alarmowania podlega 1 zastęp.

### 2. Gotowość operacyjna ratowników OSP

Jednostka OSP liczy 68 członków. Bezpośrednio w działaniach ratowniczych może brać udział 24 członków, którzy posiadają aktualne badania lekarskie. Na ogłoszony alarm stawili się 8 członków jednostki, w tym 2 posiadających szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, 1 osoba ze szkoleniem dowódców OSP, 4 osoby ze szkoleniem kierowców-

konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, 1 osoba przeszkolona z zakresu ratownictwa technicznego. Ponadto w/w posiadali następujące uprawnienia: 2 w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3 przeszkolone w zakresie LPR, 2 osoby z uprawnieniami pilarza oraz 4 z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Strażacy OSP podlegający inspekcji są wyposażeni w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty.

Uwaga: ratownicy wyjeżdżający do ćwiczenia nie posiadali ubrań koszarowych pod ubraniem specjalnym.

**3. Gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności** – samochody i sprzęt stanowiący wyposażenie jednostki sprawne technicznie. Podczas inspekcji stwierdzono brak należytej konserwacji samochodu GBA 2,5/16.

**4. Dokumentacja** – brak uwag.

**5. Ćwiczenie** – Założenie: pożar poszycia dachu remizy. Zamiar taktyczny realizowano zgodnie z zasadami taktyki pożarniczej. Poprawnie zbudowano linię główną i linie gaśnicze. Drabinę sprawiono prawidłowo. Ratownicy prowadzili działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Uwaga: brak jednoznacznego określenia dowódcy akcji.

**6. Stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na gotowość operacyjną OSP**  
– brak uwag.

Jednostka **OSP Siwialka** otrzymała ogólną ocenę: dobry.

W związku z wystąpieniem podczas kontroli nieprawidłowości proszę o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie w inspekcjonowanej jednostce.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Starogardzie Gdańskim  
*[Podpis]*  
mgr. Tomasz Kamiński