

LEGENDA

- - - -	Kabel YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4
	Oprawa oświetlenia LED 94W (kąt 0°) na słupie h=10m
Rura X mb	Rura osłonowa dla kabli 110mm o długości X
Rura dzielona X mb	Rura osłonowa dzielona dla kabli 110mm o długości X
ZK/SO	Złącze kablowe / Skrzynka oświetleniowa

TRYDAN
KORNEL BOROWSKI
ul. Skłodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

INWESTOR	Gmina wiejska Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
TEMAT	Budowa oświetlenia drogowego
LOKALIZACJA	dz. nr 56 obr. Rokocin, gm. Starogard Gdański
NAZWA RYS.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Schemat jednokreskowy
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kornel Borowski upr. nr POM/0025/POOE/15
SPRAWDZił:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14
NR RYS.	E02
SKALA	-
DATA	02-2016
Numer katalogowy	2016 - 06