



Energa

OŚWIETLENIE

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

STAROSTA STAROGARDZKI
www.starogard.gda.pl
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 767 35 03 (2)

Przekazuje do zatwierdzenia i rozpatrzenia
zaopiniowania) przez:

EOŚ-7526/TG-4-PKA/2013

ADM	FIN	GKI	KSP
OZS	PN	RGM	Wojta
Starogard Gmina	Starogard Gmina	Rada Gminy	

Sopot, dnia 07.11.2013 r.

URZĄD GMINY
83-200 Starogard Gd.

2013-11-18

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Dotyczy: przebudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Owidz gm. Starogard Gdański w związku z występującą kolizją związaną z planowaną budową ronda

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o Usunięcie Kolizji nr 7526/13 ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o. wyraża zgodę na przebudowę napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w zakresie projektu związanego z planowaną budową ronda ulicznego w m. Owidz gm. Starogard Gdański, po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Opracować projekt budowlany usunięcia kolizji. Projekt uzgodnić w Rejonie Usług Oświetleniowych Tczew ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o.
2. W projekcie usunięcia kolizji należy uwzględnić:
 - demontaż na koszt Inwestora niezisolowanych linek ośw. AL1x25mm² pomiędzy demontowanym słupem ENERGIA Operator nr 101 a istniejącym słupem nr 102 oraz pomiędzy słupem nr 101 a stacją transformatorową T-60974 jak również odcinka izolowanej napowietrznej sieci oświetleniowej AsXSn2x25mm² od w/w słupa nr 101 do słupa nr 201/301 w zakresie objętym projektem, z rozliczeniem protokołem z demontażu,
 - budowa na koszt Inwestora odcinka oświetleniowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² na odcinku od słupa nr 201/301 do słupa nr 102 z jednoczesnym wyprowadzeniem i przyłączeniem do istniejącej napowietrznej sieci oświetleniowej,
 - zapewnienie zasilania pozostałego nie demontowanego oświetlenia,
 - stosowanie rur typu SRS Ø110 mm jako przepusty pod jezdniami oraz wjazdami do posesji..
3. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E004.
4. Usunięcie kolizji zostanie wykonane Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji po uprzedniej wcześniejszej akceptacji wymagań związanych z usunięciem kolizji.
5. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w Rejonie Usług Oświetleniowych Tczew ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o.
6. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez Wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o.
7. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie Protokołów etapowych odbiorów robót zanikających oraz Protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
8. Przebudowane oświetlenie na podstawie Protokołu końcowego z usunięcia kolizji zostanie przekazane na majątek ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o. na podstawie dokumentu PT.
9. Istniejąca przebudowywana infrastruktura ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o. pozostaje własnością Spółki.
10. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Po pisemnej akceptacji powyższych wymagań, na podstawie niniejszego pisma ENERGIA Oświetlenie Sp. z o. o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. alfa EO

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

KIEROWNIK

Pracowni Projektowej

mgr inż. Andrzej Białczyk

Z poważaniem

Dyrektor
Regionalny Wydział Realizacji Usług

Krzysztof Kufel
Krzysztof Kufel

ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-655 Sopot
KRS 0000109164

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Zarząd:
Arkadiusz Marat – Prezes Zarządu
Janusz Henryk Leszcz – Wiceprezes Zarządu

kancelaria@ezo.pl
www.ezo.pl

NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

PEKAO S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191 621 500,00 zł