

Gmina Starogard Gdański
Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy: *Warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej w związku z przebudową skrzyżowania dróg gminnych (rondo) w m. Owidz.*

Kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami.

Warunki szczegółowe:

1. Kanalizacja deszczowa:
 - przewody kanalizacyjne wykonać z rur PVC typu średniego litych,
 - średnica przewodów kanalizacyjnych min. 300 mm a przykanalików od wpustów 160-200 mm,
 - studnie kanalizacji deszczowej wykonać z średnicy dn 1200 mm z betonu,
 - wpusty deszczowe betonowe z osadnikami o średnicy dn 500 mm,
 - włączy na studniach oraz wpustach deszczowych wykonać typu ciężkiego na obciążenie 40t,
 - wody z kanalizacji deszczowej odprowadzić do odbiornika, na działce nr 190/55 we wsi Owidz obręb Janowo, na której w MPZP przewidziany jest zbiornik wodny. Przed wprowadzeniem wody opadowej z kanalizacji deszczowej, końcowym odcinku, należy zastosować osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych.

INŻYNIER
Utrzymywania Ruchu
Sławomir Partyka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK
Pracowni Projektowej
mgr inż. Anna Elżbieta Błoczyk

Jabłowo 22.07.2013r.

Gmina Starogard Gd.
Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

UZGODNIENIE NR 57 /2013

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie ul. Szkolna 3
uzgadnia przedłożony Projekt Budowy Ronda w miejscowości Owidz z
następującymi uwagami:

UWAGI :

1. W miejscach kolizji z istniejącymi mediami oraz na przejściach pod wjazdami na przewodach wodociagowych założyć rury ochronne, gdy nie są zachowane odległości normatywne.
2. Należy przebudować sieć wodociagową zgodnie z załącznikiem graficznym.
3. Przed rozpoczęciem i zakończeniem budowy powiadomić pisemnie G Z U K w Jabłowie.

KIEROWNIK
Pracowni Projektowej
mgr inż. Anna Elżbieta Błoczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Uzgodnienie ważne jest dwa lata od daty wydania tj. 22.07.2015r.

INŻYNIER
Utrzymywania Ruchu
Sławomir Partyka