

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Tczewie
Dokumentację sprawdzono w zakresie
zasilania i opomiarowania na zgodność

z *35-006293-2014*
uzg. Nr *20.11.2015*
uwagi podane w piśmie znak *35-006293-2014*
Tczew dnia *20.11.2015*

*Roboty budowlane związane
z przebudową istniejącej linii
napowietrznej 0,4 kV należy
przewieźć w technologii PPN*


Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Tczewie

Zbigniew Jedrusiak
Zbigniew Jedrusiak