

**Energa****OŚWIETLENIE**

T + 48 58 760 77 20

F + 48 58 760 77 22

www.energa-oswietlenie.pl

Sopot, dnia 01.07.2014 r.

EOŚ-4569/RDRU-4-PKA/2014

Pracownia Projektowa ELBI  
W P L Y N Ę Ł O

Data 10.07.2014

Podpis

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

**Dotyczy: przebudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Rywałd gm. Starogard Gdański w związku z przestawieniem słupów energetycznych ENERGA Operator S.A.**

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o Usunięcie Kolizji nr 4569/14 ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. (dalej: EOŚ) wyraża zgodę na przebudowę napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w związku z przestawieniem słupów energetycznych ENERGA Operator S.A. (dalej: EOP) w m. Rywałd gm. Starogard Gdański, po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Opracować projekt budowlany usunięcia kolizji. Projekt uzgodnić w Rejonowym Dziale Realizacji Usług Tczew ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
2. W projekcie usunięcia kolizji należy uwzględnić:
  - przestawienie na koszt Inwestora zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez EOP słupów energetycznych nr 106, 107, 108 obw. 100 zail. z T-60007 w zakresie objętym projektem,
  - zachowanie w ciągu przestawianych słupów EOP istniejącej izolowanej sieci napowietrznej EOŚ typu AsXSn2x16mm<sup>2</sup> wraz z oprawą oświetleniową zainstalowaną na przestawianym słupie nr 107 oraz szafką oświetleniową SO-60007 zabudowaną na przestawianym słupie nr 106,
  - zapewnienie zasilania pozostałego nie przebudowywanego oświetlenia.
3. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E004.
4. Usunięcie kolizji zostanie wykonane Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji po uprzedniej wcześniejszej akceptacji wymagań związanych z usunięciem kolizji.
5. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w Rejonowym Dziale Realizacji Usług Tczew ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
6. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez Wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez EOŚ.
7. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie Protokołów etapowych odbiorów robót zanikających oraz Protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
8. Istniejąca przebudowywana infrastruktura EOŚ pozostaje własnością Spółki.
9. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Po pisemnej akceptacji powyższych wymagań, na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu

  
Krzysztof Kufel

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pracownia Projektowa ELBI  
Angelika Elas-Bińczyk  
75-800 Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20
3. a/a RDRU-4 EOŚ

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.  
ul. Rzemieślnicza 17/19  
81-855 SopotSąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000109164Zarząd:  
Arkadiusz Marat - Prezes Zarządu  
Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarządukancelaria.oswietlenie@energa.pl  
www.energa-oswietlenie.plNIP 585-12-32-055  
Regon 191251580PEKAO S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803  
Kapitał zakładowy: 191.621.500,00 zł