

Ugodzenie dokumentacji nr 54/2014 z dnia 21.11.2014

dot. Przebudowa sieci napięciowej
w miejscowości Rywiś

w m. Rywiś g. Stargard Gł.

dot. Ogród

- Zgodnie z projektem na zgodność z warunkami

EAŚ - 4569/RDEU-4/PK1/2014

- projektowanych sieci oświetlenia

Uwagi podane poniżej

zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2002 r.

Uwagi:

- Przeniesienie oporu oświetlenia (po ich konsensusie)
na nowo projektowane słupy - zakres
Inwestora
- Zwiększenie wysokości przewodu
Cu o średnicy min 10 mm² - zakres
Inwestora
- Przeniesienie szafki oświetlenia -
zakres Inwestora
- Prace na sieci napięciowej oświetle-
niowej wykonanej pod nadzorem
ENERGA Oświetlenie RDEU - zakres
Inwestora
- 14 dni przed rozpoczęciem prac
przygotować ENERGA Oświetlenie
RDEU - zakres

Inżynier ds. oświetlenia
Rejonowy Dział Realizacji Usług
Tczew

Arkadiusz Ratajczak

Pośrednik Zarządu

Antoni Kowalczyk