

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 120 „... w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymieniono informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową zewnętrznych urządzeń energetycznych związanych z usunięciem kolizji z projektowaną drogą w miejscowości Rywałd, gmina Starogard Gdański.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów”:

a) przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów może odbywać się równocześnie co wynika z przyjętej technologii i dostaw materiałów.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”:

- linia elektroenergetyczna napowietrzna zasilana ze stacji T-60007
- droga gminna
- kanalizacja
- linia telekomunikacyjna

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”:

- demontaż, montaż i stawianie słupów z użyciem dźwigu
- wykopy pod słupy
- prace w pobliżu czynnych instalacji nN 0,4 kV
- prace związane z podłączaniem i budową instalacji urządzeń elektroenergetycznych

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”:

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas występowania
wysoka	Porażenie prądem do 1kV	słupy linii napowietrznej	Podłączanie przewodów
wysoka	Prace przy dźwigu	Słup linia napowietrzna nN 0,4kV	Podczas demontażu i montażu słupów
wysoka	Upadek z wysokości powyżej 5m	Słup linia napowietrzna nN 0,4kV	Podłączanie przewodów na słupie
wysoka	Uderzenie upadającym przedmiotem	Słup linii napowietrznej nN 0,4kV	Podłączanie przewodów na słupie
wysoka	Przysypanie osób prowadzących prace ziemne	Słup linii napowietrznej nN 0,4kV	Montaż płyt ustojowych
niska	Potrącenie samochodem	Droga gminna	Prace w pobliżu drogi

5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”:

- Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdział 3-Zagospodarowanie terenu budowy, rozdział 6-Instalacje i urządzenia