

Numer obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oznaczenia aparatów	Q1		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	
Opis	FR 303 100 A Wyłącznik główny rozdzielni	L333 Kontrolki faz	P312 B16 30mA Gniazda ogólne korytarz - pom. 1	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 10	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 11	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 12	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 13,14	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 2	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 3	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 4	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 5	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 6	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 7	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 8	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 9	P312 C10 30mA Klimatyzator sufitowy pom. 7,8,9,10, 11,12	P312 C10 30mA Klimatyzator sufitowy pom. 7,8,9,10,	S301 B10 + stycznik SM 425 2NO Oświetlenie korytarz - pom. 1	S301 B10 Oświetlenie pom. 8,9,10	S301 B10 Oświetlenie pom. 7,11	S301 B10 Oświetlenie pom. 6,12	S301 B10 Oświetlenie WC + wentylatorki WC	S301 B10 Oświetlenie pom. 4,5	S301 B10 Oświetlenie pom. 2,3	S301 B10 Oświetlenie kierunkowe	S301 B10 + zegar astronomiczny Oświetlenie zewnętrzne
Moc	15,8 [kW]		0,6 [kW]	0,9 [kW]	0,9 [kW]	0,9 [kW]	0,3 [kW]	0,9 [kW]	1,05 [kW]	0,9 [kW]	1,2 [kW]	1,05 [kW]	1,05 [kW]	0,9 [kW]	1,05 [kW]	0,18 [kW]	0,15 [kW]	0,34 [kW]	0,63 [kW]	0,63 [kW]	0,38 [kW]	0,25 [kW]	0,63 [kW]	0,5 [kW]	0,04 [kW]	0,3 [kW]
Typ kabla	YDYżo 5x6		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5 / YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5

SIEĆ: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

PPU INPOL Sp. z o.o. ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Inwestor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

		Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował: mgr inż. Andrzej Nowak		4820/04/91 POM/E/3453/01	05.2011r.	
Sprawdził: inż. Włodzimierz Meltzacki		GT-III-630/788/77 POM/E/3124/02	05.2011r.	

Tytuł Projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBĘ URZĘDU GMINY STAROGARD GDAŃSKI

Treść rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNI RP 1

Branża: ELEKTRYCZNA
Faza: BUDOWLANY WYKONAWCZY
Skala: -
Nr rysunku: 20.



Numer obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oznaczenia aparatów	Q1		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	
Opis	FR 303 100 A Wyłącznik główny rozdzielni	L333 Kontrolki faz	P312 B16 30mA Gniazda ogólne korytarz - pom. 1	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 10	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 11	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 12	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 13,14	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 2	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 3	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 4	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 5	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 6	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 7	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 8	P312 B16 30mA Gniazda ogólne pom. 9	P312 C10 30mA Klimatyzator sufitowy pom. 7,8,9,10, 11,12	P312 C10 30mA Klimatyzator sufitowy pom. 7,8,9,10,	S301 B10 + stycznik SM 425 2NO Oświetlenie korytarz - pom. 1	S301 B10 Oświetlenie pom. 8,9,10	S301 B10 Oświetlenie pom. 7,11	S301 B10 Oświetlenie pom. 6,12	S301 B10 Oświetlenie WC + wentylatorki WC	S301 B10 Oświetlenie pom. 4,5	S301 B10 Oświetlenie pom. 2,3	S301 B10 Oświetlenie kierunkowe	S301 B10 + zegar astronomiczny Oświetlenie zewnętrzne
Moc	15,8 [kW]		0,6 [kW]	0,9 [kW]	0,9 [kW]	0,9 [kW]	0,3 [kW]	0,9 [kW]	1,05 [kW]	0,9 [kW]	1,2 [kW]	1,05 [kW]	1,05 [kW]	0,9 [kW]	1,05 [kW]	0,18 [kW]	0,15 [kW]	0,34 [kW]	0,63 [kW]	0,63 [kW]	0,38 [kW]	0,25 [kW]	0,63 [kW]	0,5 [kW]	0,04 [kW]	0,3 [kW]
Typ kabla	YDYżo 5x6		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5 / YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5

SIEĆ: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

PPU INPOL Sp. z o.o. ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Inwestor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

		Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował: mgr inż. Andrzej Nowak		4820/04/91 POM/E/3453/01	05.2011r.	
Sprawdził: inż. Włodzimierz Meltzacki		GT-III-630/788/77 POM/E/3124/02	05.2011r.	

Tytuł Projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBĘ URZĘDU GMINY STAROGARD GDAŃSKI

Treść rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNI RP 1

Branża: ELEKTRYCZNA
Faza: BUDOWLANY WYKONAWCZY
Skala: -
Nr rysunku: 20.