







Legenda:

-  Połączenie galwaniczne blachy ze zwodem pionowym
-  Złącze kontrolne
-  Przewód odgromowy 8mm
-  Uziemienie fundamentowe
-  Uziom otokowy - bednarka FeZn 25x4
-  połączenie galwaniczne blachy

Firma Wielobranżowa SG Sakowicz Tarakan spółka jawna		ul. Grunwaldzka 26, 83-200 Starogard Gd. e-mail: grzegorz.tarakan@wp.pl tel. 783-978-504
TEMAT	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Skala 1:100
LOKALIZACJA	działka nr 130/1, 132, 135, 86 obręb Klonówka	nr rys. E.2
NAZWA RYS.	Rzut dachu budynku - instalacja odgromowa	DATA 05.10.2012
Projektował mgr inż. Jan Grecki w szczególności: instalację w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektro-energetycznych w zakresie: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawnienia nr: 119/GD/01		
Sprawdził mgr inż. Radosław Kaczmarek w szczególności: instalację w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektro-energetycznych w zakresie: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawnienia nr: POW/0217/POE/09		