

Gmina Starogard Gdański



Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd

tel: centrala (058) 562 50 67
www.starogardgd.ug.pl

fax: (058) 562 46 41
e-mail: starogardgd@ug.pl

GKI.7013.03.01.3DS

Starogard Gdański, dnia 15.03.2017r.

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „ **Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy**” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ;
Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na pytania Oferentów udziela następujących wyjaśnień :

1. Jaką należy przyjąć grubość podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (podbudowa - KłSM 0-31,5) w konstrukcji szlaku pieszo-rowerowego 20cm wg. projektu budowlanego – PZT czy 10cm wg. projektu wykonawczego?

Ad. 1. Grubość podbudowy - KłSM 0-31,5 zgodnie z Rys. nr 3.1 „Przekroje normalne” .

Zmienia się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

W SIWZ było :

§14

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19
w terminie do dnia **17.03.2017r. do godz. 10.00**
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 w dniu **17.03.2017 r. o godz. 10.15 w pok. 11.**

W SIWZ jest :

§14

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19
w terminie do dnia **20.03.2017r. do godz. 10.00**
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu **20.03.2017 r. o godz. 10.15 w pok. 11.**

Otrzymują :

1. wg rozdzielnika
2. a/a

WÓJT
Stanisław Polom