

Pytania wykonawcy do przetargu nr 41855 na „Adaptację Przedszkola w Kokoszkowach”

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.
4. **Występuje rozbieżność opisu robót :**
 - w SIWZ § 3 w zakresie ppkt. 1.1.a) jest „montaż parapetów wewnętrznych”
 - w przedmiarach poz.1 jest „ANALOGIA - parapety wewnętrzne”; ilość 34,53 m
 - w projekcie brak zestawienia parapetów, (wymiary i ilość),
 - w opisie projektu architektoniczno-budowlanego brak informacji z jakiego materiału mają być wykonane parapety.

Proszę o podanie wymiarów, ilości i z jakiego materiału wykonać parapety.
Czy zakres również dotyczy demontażu istniejących parapetów, proszę określić ilość do demontażu.

5. **Występuje rozbieżność opisu robót :**
 - w przedmiarach poz.10 jest „kalk.własna: Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w pom.WC”; ilość 1 kpl.
 - w projekcie brak na rysunku uchwytów w pom. WC
 - w opisie projektu brak informacji o uchwytach

Proszę o podanie ilości i typu uchwytów dla osób niepełnosprawnych, celem prawidłowego określenia zakresu zamówienia.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1- Zamawiający załączył dokumentację niezbędną dla realizacji zadania.

Ad.2 Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji .

Ad.3 Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ad.4 Istniejące parapety (betonowe) do demontażu. Nowe parapety wykonać z kamienia syntetycznego lub kompozytu-obmiar z przedmiaru zweryfikować z dokumentacją projektową.

Ad.5. Należy założyć do ustępu - 1 uchwyt stały i 1 uchylny, a do umywalki standard - 2 stałe.