



RZUT DACHU

LEGENDA

- ZWÓD POZIOMY - DRUT STAŁOWY OCYNKOWANY FE/ZN FI 8MM MONTOWANY NA CZSTEMOWZCH UCHWZTACH CO 1-1,5M
- POŁĄCZENIE DRUTU FE/ZN FI 8 ZWODÓW POZIOMYCH Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM - DRUTEM FE/ZN FI 8 UŁOŻONYM NA ELEWACJI BUDYNKU I/LUB POD WARSTWĄ IZOLACYJNĄ ŚCIAN W RURKACH NIEROZPRZESTRZANIAJĄCYCH OGNIA O GRUBOŚCI ŚCIANEK MIN. 5MM.
- POŁĄCZENIE MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI.
- ZWÓD PIONOWY IGLICA KOMINOWA
- MASZTY IZOLOWANE ZE ZWODAMI IZOLOWANYMI MOCOWANE DO KONSTRUKCJI CENTRAL WENTYLACYJNYCH

UWAGI:

- INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ JAKO NIEIZOLOWANĄ, ZWODAMI NISKIMI NIENAPRĘŻANYMI ORAZ IGLICAMI. ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn 8mm STOSUJĄC PODSTAWKI SYSTEMOWE. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ.
- WSZYSTKIE NADBUDÓWKI DACHOWE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH LUB PRZEWODZĄCYCH, W KTÓRYCH PRACUJĄ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY PIONOWE
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUT FE/ZN FI 8MM UKŁADANY W RURCE NIEPALNEJ POD WARSTWĄ OCIEPLENIA LUB NAŚCIENNIE NA SYSTEMOWYCH PODSTAWACH DYSTANSOWYCH.
- NALEŻY ZACHOWAĆ TRWAŁE METALICZNE POŁĄCZENIE METALOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY BUDYNKU
- PO WYKONANIU ROBÓT PRZEPROWADZIĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE I SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ;
- INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305.
- ZACHOWAĆ MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ZWODÓW PIONOWYCH ORAZ SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - 0,8M

Construction & Business Project Sp. z o.o.

ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

PROJEKTANT GL	imię i nazwisko: MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI	numer uprawnień: WKP/0180/POOE/09	podpis:
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. LECH BUSZEWSKI	UAN-7342-21/92	
projekt:	Temomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Rokocin, ul. Parkowa 2		
obiekt:	Publiczna Szkoła Podstawowa Rokocin, ul. Parkowa 2		
inwestor:	Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.		data: 25.06.2015
tytuł rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA		skala: 1:100
część rys.:	branża: ELEKTRYKA	faza projektu: PB	format arkusza: numer rysunku: E-08
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by: Construction & Business Project Sp. z o.o.			