


L.P.	NAZWA	SZTUK
1	Tłoczniś ścieków TSA.2.10	1
1.1	Zbiornik betonowy \varnothing 2500x3750mm	1
1.2	Pompa typu FZB.2.35 /3.0kW	2
1.3.1	Zawór zwrotny kulowy na tłoczni	2
1.3.2	Zawór zwrotny kulowy na napływie	2
1.4	Płot tłoczny DN100	2
1.5	Zasuwą kołnierzowa miękkouszczelniona DN100	2
1.6	Tłoczny rurociąg zbiorczy DN160	1
1.7	Sonda ułłów zwiłkowa	1
1.8	Przyłącze kanału gravityacyjnego DN200	1
1.9	Zasuwą kołnierzowa DN200	1
1.10	Łącznik rurowo-kolnierzowy DN200	1
1.11	Urządzenie zabezpieczające	1
1.12	UZS.8	1

L.P.	NAZWA	SZTUK
1.12	Podzespół kładowy DN100	1
1.13	Przeplwomierz elektromagnetyczny DN100	1
1.14	Zasuwą kołnierzowa miękkouszczelniona DN100	1
1.15	Wentylacja zbiornika tłoczni PVC110 z konikiem wywiewnym z filtrem węglowym	1
1.16	Wentylacja komory PVC160 z konikiem nawiewnym	1
1.17	Drabinka wsparcia	1
1.18	Drabinka /leżna	1
1.19	Wiatrnikowy 800x900mm z wywiewką	1
1.20	Pompa odprowadzająca FZA.1.02 /400V sterowana sondami poziomu	1
1.21	Przewód odprowadzający PE DN40	1
1.22	Zawór odcinający kulowy 2"	1
1.23	Zawór zwrotny kulowy DN50	1
1.24	Zawór na odprowadzający DN50	1
1.25	Zasuwą miękkouszczelniona DN50	1

<div><div><div><div>instalator</div><div>PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</div></div></div><div><div>PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</div><div>ul. 3. Maja 100, 83-200 Starogard Gdański</div><div>tel. 91 577 62 89, e-mail: biuro@instalator.pl</div></div></div>			
INWESTOR: BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEWODZAMI I INSTALACJAMI KANALIZACYJNYMI W WILISZCOWOŚCIACH STACJI WODOKRAKOWSKICH		NADZORCA: ZABUDOWA TŁOČZNI ŚCIEKÓW 19/1-KROKON	
INSTRUKCJA: INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC		ADRES: STACJA WODOKRAKOWSKA GMINA STAROGARD GDAŃSKI	
STANOWISKO: STANOWISKO WYKONANIA PRAC STANOWISKO WYKONANIA PRAC		INSTRUKCJA: INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC	
Data: 12.2012		Strona: 1/25	
Strona: 1/25		Strona: 55	