Rozdzielnica przepompowni T1/1
wolnostojąca
na działce nr 92 Sucomin



Rozdzielnica przepompowni T2/1
wolnostojąca
na działce nr 189 Sucomin



Rozdzielnica przepompowni T3/1
wolnostojąca
na działce nr 217 Sucomin



Rozdzielnica przepompowni T4/1
wolnostojąca
na działce nr 48 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T5/1
wolnostojąca
na działce nr 110 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T6/1
wolnostojąca
na działce nr 154/19 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T7/1
wolnostojąca
na działce nr 118/5 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T7/2
wolnostojąca
na działce nr 118/59 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T8/1
wolnostojąca
na działce nr 109/34 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T9/1
wolnostojąca
na działce nr 117/1 Rokocin



Rozdzielnica przepompowni T10/1
wolnostojąca
na działce nr 17 Sumin



Rozdzielnica przepompowni T11/1
wolnostojąca
na działce nr 121 Sumin



Rozdzielnica przepompowni T12/1
wolnostojąca
na działce nr 182 Sumin



UWAGI:

1. *Projekt wykonany na podstawie warunków przyłaczenia do sieci nr 11/R4/12403,11/R/12397,11/R4/12399,11/R4/12348, 11/R/12409,11/R4/12352,11/R/12395,11/R/12402,11/R4/12404,11/R4/12405,11/R4/12406,11/4R/12407,11/R4/12350/2.*
2. *Rozdzielnicę przepompowni, szafę sterowniczą pomp oraz stup oświetleniowy posadowić w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.*
3. *Kabel w wykopie należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004*
4. *Sposób podłączenia agregatu w rozdzielnicy przepompowni należy wykonać alternatywnie poprzez złączki montażowe bądź wtyczkę statą natablicową 32A/380V-3P+N+PE.*
5. *Układ połączeń w rozdzielnicy przepompowni TN-S.*
6. *Obudowy rozdzielnicy przepompowni oraz szafki sterującej pomp z materiału (tworzywo sztuczne). Stopień ochrony: IP44.*

instalator
projektowanie biuro
tel. 91 577 42 39, 601 504 868
ul. B. Chrobrego 87 / 3, 71-112 Szczecin
e-mail: instalator@op.pl

Temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INST. ZEWN. KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOŚCIACH SUMIN-SUCOMIN-ROKOCIN

Nazwa rysunku:
SCHEMATY STRUKTURALNE ZASILANIA TŁOCZNI T1 T1-T12

Projektował:
inż. Grzegorz Szuch
inż. w branży elektrycznej nr ZAP/07.18/PWOE/04

Adres:
SUMIN - SUCOMIN - ROKOCIN
GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Sprawdził:

Inwestor:
GMINA STAROGARD GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GD.

Data:	Skala:	Nr rysunku:
12.2012	-	59