

POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	97.00, 97.60, 97.40, 97.70, 98.00, 98.00, 98.30, 98.78, 100.16, 100.50, 100.50
RZĘDNA OSI KANAŁU [m n.p.m.]	95.66, 95.94, 95.96, 96.18, 96.20, 96.40, 96.55, 96.67, 96.77, 98.25, 98.71
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	95.60, 95.88, 95.91, 96.13, 96.15, 96.35, 96.49, 96.62, 96.71, 98.19, 98.65
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	1.40, 1.72, 2.07, 1.97, 1.85
SPADKI, DŁUGOŚCI [%/m]	4.5% / 6.27; 0.9% / 91.88m; 12% / 12.30; 7.8% / 5.89
ŚREDNICA, MATERIAŁ [m]	kłł ø110 (96,80), PE L=116.34m
ODLEGŁOŚCI [m]	0.00, 6.27, 9.31, 33.28, 35.80, 58.20, 74.15, 88.11, 98.16, 110.46, 116.34 (sections: 6.27, 91.88, 12.30, 5.89)
HEKTOMETRY	T8/1 C8/1 0 … 1 C8/2 R8/1

www.api-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

instalator
pracownia projektowa
DOROTA STASIK
tel. 91 577 89 89, kom. 601858502
ul. B. Chrobrego 8a/ 9, 73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@o2.pl

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INST. ZEWN. KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SUMIN-SUCUMIN-ROKOCIN

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - P21

Projektował: mgr inż. Małgorzata Bicluń, upr. w branży sanitarnej nr 93/Sz/99

Adres: SUMIN - SUCUMIN - ROKOCIN, GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Sprawdziła: mgr inż. Dorota Stasik, upr. w branży sanitarnej nr 32/97

Inwestor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GD.

Data	Skala	Nr rysunku
12.2012	1:100/500	30