

L. Dz. W. 14 /DT/ 2018

Jabłowo 23.01.2018 r.

**Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.**

Dotyczy:

**Warunków technicznych wykonania odcinka sieci wodociągowej z przyłączem
w Rokocinie do działki nr 158/14**

W odpowiedzi na wniosek inwestora informujemy, że istnieje możliwość wykonania odcinka sieci w sposób następujący:

1. Wykonać Projekt Budowlany:

- sieci wodociągowych PE o średnicy min. Dz 110 z hydrantami nadziemnymi / należy wymienić istn. Wodociąg Dz50PE od działki 214/1 do dz. 158/17 i przełączyć istniejące przyłącza wody na trasie wodociagu/
- przyłącza wody z rur PE

Projekt Techniczny uzgodnić w:

- Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Jabłowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji – Starogard Gd.

- 2. Należy zgłosić wykonanie sieci wodociągowej do odbioru w otwartym wykopie do GZUK w Jabłowie.**
- 3. Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zrealizowanego zadania i jeden egzemplarz przekazać do GZUK w Jabłowie.**
4. Szczegółowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jabłowie.
5. Wszystkie prace związane z doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków powinien wykonać zakład lub osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopię uprawnień należy przedłożyć w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Jabłowie. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. **Niniejsze Warunki Techniczne ważne są przez okres 2 lat, tj. do 23.01.2020r.**

Otrzymują :

- 1 Adresat
2. a / a

INŻYNIER
Utrzymywania Ruchu
Stawomir Partyka