

Karta montażowa linii oświetleniowej Krag
obwód 2

Nr słupa	Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Całkowita dł. odcinka [m]	Długość wykopu w [m]	Kabel w wykopie [m]	Kabel w słupie [m]	Folia kablaowa niebieska [m]	Kanał ochronna DVA Φ 110 [m]+PRZEWIERT STĘP	Uziom [kpl.]	Słup ORION 8 + fund. F-100/40 [szt.]	Oprawa oświetleniowa SINTRA 100W [szt.]	Źródło - SON-T Plus 100W[szt.]	Wysięgnik - 1m podniesienie10st.	Wysięgnik 2x1m pod. 10st / rozstaw 90st	Tabliczaka słupowa przełotowa[szt.]	Tabliczaka słupowa rozgałęźna[szt.]	Przewód YDY 2x1,5[m]	Koncówki kablowe AL. 25[szt.]	Szafka oświetleniowa - 3- obw. ELCOM[szt.]
ZAKRES - ENERGA Zakład Oświetlenia																			
		YAKY 4x35mm ²	0	0	0	0	0	0	0										0
ZAKRES ZADANIA																			
1/2	SP - 1/2	YAKY 4x25mm ²	19	14	15	4	14		1	1	1	1	1		1		9	8	
2/2	1/2 - 2/2	YAKY 4x25mm ²	61	41	43	4	41	14		1	1	1	1		1		9	8	
3/2	2/2 - 3/2	YAKY 4x25mm ²	50	26	28	4	26	18		1	1	1	1		1		9	8	
4/2	3/2 - 4/2	YAKY 4x25mm ²	56	19	23	4	19	29		1	1	1	1		1		9	8	
5/2	4/2 - 5/2	YAKY 4x25mm ²	57	50	53	4	50			1	1	1	1		1		9	8	
6/2	6/2 - 7/2	YAKY 4x25mm ²	58	36	40	4	36	14	1	1	1	1	1		1		9	8	
		RAZEM	301	186	202	24	186	75	2	6	6	6	6	0	6	0	54	48	0