

Karta montażowa linii oświetleniowej Krag
obwód 1

Nr słupa	Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Całkowita dł. odcinka [m]	Długość wykopu w [m]	Kabel w wykopie [m]	Kabel w słupie [m]	Folia kablaowa niebieska [m]	Kura ochronna DVK $\Phi 110$ [m] + PRZEWIERBT STER	Uziom [kpl.]	Słup ORION 8 + fund. F-100/40 [szt.]	Oprawa oświetleniowa SINTRA 100W [szt.]	Źródło - SON-T Plus 100W [szt.]	Wysięgnik - 1m podniesienie 10st.	Wysięgnik 2x1m pod. 10st / rozstaw 90st	Tabliczaka słupowa przelotowa [szt.]	Tabliczaka słupowa rozgałęźna [szt.]	Przewód VDY 2x1,5[m]	Końcówki kablowe AL. 25 [szt.]	Szafka pomiarowa	Szafka oświetleniowa - 3-obw. ELCOM [szt.]
ZAKRES - ENERGA Zakład Oświetlenia																				
	T-61386 - SP	YAKY 4x35mm ²	11	8	8	8	8	3	1									4	1	
ZAKRES ZADANIA																				
	SP - SO	YAKY 4x25mm ²	3	2	2			1	1									4		1
1/1	SO - 1/1	YAKY 4x25mm ²	40	12	14	4	12	22	1	1	1	1	1		1		9	8		
2/1	1/1 - 2/1	YAKY 4x25mm ²	57	50	53	4	50		1	1	1	1	1		1		9	8		
RAZEM			100	64	69	8	62	23	3	2	2	2	2	0	2	0	18	20		1