

K I E W O W A
 K o m i t e t

3

Minimalna głębokość ułożenia przewodów
wodoc. - 1.50m poniżej poz. terenu.

USŁUGI PROJEKTOWO – INWESTYCYJNE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „EKO-WOD”			
80-281 Gdańsk, ul. Leśna Góra 25/22 tel/fax (058) 347 74 09; 559 82 63			
Temat:	Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Staregard Gd.		
Nazwa: - obiektu - rysunku	Sieć wodociągowa z przyłączami KOKOSZKOWY – ul. Leśna		
Projektant	Plan (projekt) zagospodarowania terenu mgr inż. Dariusz Plata upr. Nr 118/Gd/00		
	techp. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74		Skala: 1:1000 Data: listopad 2006r.
Sprawdzający	mgr inż. Roman Plata upr. Nr 10/65/Gd		Nr rys. 2