



WYSZCZEGÓLNIENIE		
L.P.	NAZWA	SZTUK
1	Tłocznia ścieków TSB.1.20	1
1.1	Zbiornik betonowy ø2000x2/20mm	1
1.2	Pompa typu FZB.2.36 /3,0kW	2
1.3.1	Zawór zwrotny kulowy na tłoczeniu DN80 PN10	2
1.3.2	Zawór zwrotny kulowy na napływie DN80 PN10	2
1.4	Zasuwa nożowa DN80	2
1.5	Tłoczny rurociąg zbiorczy DN80	1
1.6	Sonda ultradźwiękowa	1
1.7	Zasuwa nożowa DN200	1
1.8	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200	1
1.9	Urządzenie zabezpieczająco-sterujące U/S.8	1

L.P.	NAZWA	SZTUK
1.10	Podzespół kolanowy DN80	3
1.11	Przepływomierz elektromagnetyczny DN80	1
1.12	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN80	1
1.13	Wentylacja zbiornika tłoczni PVC110 z kominkiem wywiewnym z filtrem węglowym	1
1.14	Wentylacja komory PVC160 z kominkiem nawiewnym	1
1.15	Drabinka wsporcza	1
1.16	Drabinka złazowa	1
1.17	Właz niedzewny 700x800mm z wywiewką	1
1.18	Pompa odwadniająca FZA.1.02 /400V sterowana sondami poziomu	1
1.19	Przewód odwadniający PE DN10	1
1.20	Zawór odcinający kulowy 2"	1
1.21	Zawór zwrotny kulowy kolanowy 2"	1
1.22	Zawór na i odpowietrzający DN50	1
1.23	Zasuwa miękkouszczelniona DN50	1

instalator projektowanie projektowe
DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89 , kom. 501 858 503
ul. S. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasikd@o2.pl

Temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INST. ZEWN. KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SŁOMIN-SŁUCHOMIN-ROKOCIN

Nazwa rysunku:
ZABUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW TŁ1-SŁOMIN

Projektował:
mgr inż. Małgorzata Bieluń
upr. w branży sanitarnej nr 93/Sz/99

Adres:
SŁOMIN - SŁUCHOMIN - ROKOCIN
GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Sprawdził:
mgr inż. Dorota Stasik
upr. w branży sanitarnej nr 32/97

Inwestor:
GMINA STAROGARD GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 9; 83-200 STAROGARD GD.

Data:	Skala:	Nr rysunku:
12.2012	1:25	58